

CWH 160-3 vandvarmeblade

Luft			Vandtemperatur ind/ud 90/70°C				Vandtemperatur ind/ud 80/60°C				Vandtemperatur ind/ud 60/40°C			
Luft-mængde	Luft-trykstab	Tilgangs-tempera-turluft	Afgangs-tempera-turluft	Ydelse	Vandflow	Vandtryk-tab	Afgangs-tempera-turluft	Ydelse	Vandflow	Vandtryk-tab	Afgangs-tempera-turluft	Ydelse	Vandflow	Vandtryk-tab
M³/h	Pa	°C	°C	kW	l/s	kPa	°C	kW	l/s	kPa	°C	kW	l/s	kPa
145	10	-25	65,3	4,4	0,05	4,4	56,1	3,9	0,05	3,7	37,2	3,0	0,04	2,5
145	11	-15	66,7	4,0	0,05	3,7	57,5	3,5	0,04	3,1	38,7	2,6	0,03	1,9
145	11	-5	68,0	3,5	0,04	3,0	58,7	3,1	0,04	2,5	39,3	2,1	0,03	1,4
145	11	0	68,7	3,3	0,04	2,7	59,3	2,9	0,04	2,2	39,7	1,9	0,02	1,2
145	11	5	69,3	3,1	0,04	2,5	59,9	2,7	0,03	1,9	39,9	1,7	0,02	0,9
145	12	15	70,4	2,7	0,03	1,9	60,9	2,2	0,03	1,4	39,3	1,2	0,02	0,5
290	25	-25	50,9	7,3	0,09	11,1	43,0	6,6	0,08	9,3	26,9	5,0	0,06	6,2
290	26	-15	53,6	6,6	0,08	9,3	45,6	5,9	0,07	7,6	29,5	4,3	0,05	4,7
290	27	-5	56,2	5,9	0,07	7,6	48,2	5,2	0,06	6,1	31,9	3,6	0,04	3,4
290	27	0	57,4	5,6	0,07	6,8	49,5	4,8	0,06	5,4	33,1	3,2	0,04	2,8
290	28	5	58,7	5,2	0,07	6,1	50,7	4,5	0,06	4,7	34,2	2,8	0,04	2,3
290	29	15	61,1	4,5	0,06	4,7	53,1	3,7	0,05	3,5	36,2	2,1	0,03	1,3
430	44	-25	41,7	9,6	0,12	17,9	34,76	8,6	0,11	14,9	20,5	6,5	0,08	9,8
430	45	-15	45,3	8,7	0,11	14,9	38,2	7,7	0,09	12,2	23,9	5,6	0,07	7,5
430	47	-5	48,7	7,8	0,10	12,1	41,7	6,7	0,08	9,7	27,3	4,6	0,06	5,4
430	48	0	50,4	7,3	0,09	10,9	43,4	6,3	0,08	8,6	28,9	4,2	0,05	4,5
430	49	5	52,1	6,8	0,08	9,7	45,1	5,8	0,07	7,5	30,6	3,7	0,05	3,6
430	51	15	55,4	5,9	0,07	7,5	48,3	4,9	0,06	5,5	33,6	2,7	0,03	2,1