





Installatørhåndbog

METROSAVER UB

Jordvarmepumpe

Kvikguide


Navigering



Der findes en detaljeret forklaring af knappernes funktioner på side 36.

Hvordan du bladrer blandt menuer og foretager forskellige indstillinger er beskrevet på side 38.

Indstilling af indeklimaet



Du får adgang til indstilling af indetemperaturen ved at trykke to gange på OK-knappen, når du står i udgangspositionen i hovedmenuen.

Forøgelse af mængden af varmt vand



For midlertidigt at øge mængden af varmt vand (hvis der er en varmtvandsbeholder installeret med din METROSAVER UB), drejer du først på håndhjulet for at markere menu 2 (vanddråben), og derefter trykker du to gange på OK-knappen.

Indholdsfortegnelse

1	Vigtig information	4	8	Styring - Menuer	40
	Sikkerhedsinformation	4		Menu 1 - INDEKLIMA	40
	Symboler	4		Menu 2 - VARMT VAND	40
	Mærkning	4		Menu 3 - INFO	40
	Serienummer	4		Menu 4 - VARMEPUMPE	41
	Genvinding	4		Menu 5 - SERVICE	42
	Miljøinformation	4			
	Landespecifik information	5	9	Service	53
	Installationskontrol	6		Servicetiltag	53
2	Levering og håndtering	7	10	Afvigelse af ønsket temperatur	59
	Transport	7		Håndtering af alarm	59
	Opstilling	7	11	Tilbehør	61
	Medfølgende komponenter	8	12	Tekniske oplysninger	63
	Afmontering af dæksler	8		Dimensioner og opsætningskoordinater	63
3	Varmepumpens konstruktion	9		Elektriske data	64
	Generelt	9		Tekniske specifikationer	66
	El-bokse	11		Energimærkning	68
	Køledel (EP14)	13			
4	Rørtilslutninger	15		Stikordsregister	75
	Generelt	15		Kontakttoplysninger	79
	Dimensioner og rørtilslutninger	16			
	Brinesiden	17			
	Varmebærersiden	17			
	Koldt- og varmtvand	18			
	Sammenkoblingsmulighed	18			
5	El-tilslutninger	20			
	Generelt	20			
	Tilslutninger	22			
	Indstillinger	24			
	Tilslutningsmuligheder	25			
	Tilslutning af tilbehør	29			
6	Igang sætning og justering	31			
	Forberedelser	31			
	Påfyldning og udluftning	31			
	Opstart og kontrol	31			
	Indstilling af varmekurve	34			
7	Styring - Introduktion	36			
	Displayenhed	36			
	Menusystem	37			

1 Vigtig information

Sikkerhedsinformation

Denne håndbog beskriver også installations- og servicearbejde, der skal udføres af en professionel.

Håndbogen skal efterlades hos kunden.

Dette apparat kan benyttes af børn fra 8 år og opefter og af personer med nedsatte fysiske, sensoriske og psykiske funktionsevner samt med manglende erfaring og viden, hvis de overvåges eller har fået vejledning vedrørende brug af apparatet på en sikker måde og forstår de involverede farer. Børn må ikke lege med apparatet. Rengøring og brugervedligeholdelse må ikke foretages af børn uden overvågning.

Med forbehold for konstruktionsændringer.

Der kan dryppe vand fra sikkerhedsventilens overløbsrør. Overløbsrøret skal føres til et passende afløb og have fald i hele længden for at undgå vandsamlinger og skal lægges frostfrit. Overløbsrøret skal have mindst samme størrelse som sikkerhedsventilen. Overløbsrøret skal være synligt, og udmundingen skal være åben og ikke være placeret i nærheden af elektriske komponenter.

METROSAVER UB skal installeres via en flerpolet kontakt. Kabler skal være dimensioneret efter den anvendte sikring.

Symboler



BEMÆRK

Dette symbol betyder fare for mennesker eller maskine.



HUSK!

Dette symbol markerer vigtig information om, hvad du skal tænke på, når du installerer eller servicerer anlægget.



TIP!

Dette symbol markerer tip, der letter betjeningen af produktet.

Mærkning

CE

CE-mærket er obligatorisk for de fleste produkter, der sælges i EU, uanset hvor de er fremstillet.

IPX1B

Klassificering af indkapsling af elektroteknisk udstyr.




Fare for menneske eller maskine.



Læs brugervejhåndbogen.

Serienummer

Serienummeret findes forrest til højre på toppladen og i info-menuen (menu 3.1).



HUSK!

Du skal bruge produktets serienummer ((14 cifre) i forbindelse med service og support.

Genvinding



Overdrag affaldshåndteringen af emballagen til den installatør, der installerer produktet eller til særlige affaldsstationer.

Når produktet er udtjent, må det ikke bortskaffes sammen med almindeligt husholdningsaffald. Det skal indleveres til særlige affaldsstationer eller til forhandlere, som tilbyder denne type service.

Forkert affaldshåndtering af produktet fra brugerens side medfører administrative konsekvenser i overensstemmelse med gældende lovgivning.

Miljøinformation

F-gasforordning (EU) nr. 517/2014

Denne enhed indeholder en fluorholdig drivhusgas, der er omfattet af Kyoto-aftalen.

Udstyret indeholder R407C, en fluorholdig drivhusgas med en GWP-værdi (Global Warming Potential) på 1 774. Luk ikke R407C ud i atmosfæren.

Landespecifik information

Danmark

Alt vedrørende idriftsætning, indregulering og et årligt serviceeftersyn af produktets kaloverladestilmontør fra kompetent firma, til fabrikantens egne montører eller til et af fabrikanten godkendt servicefirma.

Indgreb i kølemiddelsystemer må kun udføres af en autoriseret køletekniker, af producentens egne montører eller af et servicefirma, som producenten har godkendt. Firmaet skal være registreret/godkendt af KMO (Kølebranchens Miljøordning).

1 års ekstra garanti

Du kan få et års ekstra garanti på dit METRO produkt - fra 2 til 3 år.

Sådan gør du:

- 1 "Gå ind på www.metrotherm.dk/produktregistrering eller scan QR-koden her:



- 2 Indtast produkt- og installationsoplysninger på websiden.
- 3 Så snart vi har behandlet dine oplysninger, modtager du en mail, der bekræfter din ekstra garanti.

METRO THERM garantibestemmelser og Overensstemmelseserklæring

METRO THERMs garantibestemmelser og overensstemmelseserklæringer kan findes på www.metrotherm.dk

Installationskontrol

I henhold til gældende regler skal varmeanlægget gennemgå en installationskontrol, inden det tages i brug. Kontrollen må kun udføres af en person med kompetence til opgaven.

Udfyld siden med oplysninger om anlægsdata i Brugerhåndbogen.

✓	Beskrivelse	OBS!	Under-skrift	Dato
Brine (side 17)				
	System gennemskyllet			
	System udluftet			
	Frostsikringsvæske			
	Niveau-/ekspansionsbeholder			
	Snavsfilter			
	Sikkerhedsventil			
	Spærreventiler			
	Cirkulationspumpe indstillet			
Varmebærer (side 17)				
	System gennemskyllet			
	System udluftet			
	Ekspansionsbeholder			
	Snavsfilter			
	Sikkerhedsventil			
	Spærreventiler			
	Cirkulationspumpe indstillet			
El (side 20)				
	Tilslutninger			
	Hovedspænding			
	Fasespænding			
	Sikringer varmepumpe			
	Sikringer til ejendom			
	Udeføler			
	Rumføler			
	Strømføler			
	Sikkerhedsafbryder			
	Jordfejlsrelæ			
	Indstilling af nøddriftstermostat			

2 Levering og håndtering

Transport

METROSAVER UB skal transporteres og opbevares stående og tørt. Ved transport ind i bygningen kan METROSAVER UB dog vippes forsigtigt 45° bagover.

Sørg for, at METROSAVER UB ikke blev beskadiget under transport.




HUSK!

Produktet kan være bagtungt.

Hvis kølemodul tages ud og transporteres stående, kan METROSAVER UB transporteres liggende på ryggen.

For at beskytte kabinetpladerne, bør de afmonteres, hvis der er begrænset plads ved indgang til bygning.




Udtagning af kølemodulerne

For at lette transport og service kan varmepumpen deles ved, at kølemodul trækkes ud af skabet.

Se side 55 for instruktioner om, hvordan delingen sker.

Opstilling


- Placer METROSAVER UB på et fast underlag indendørs, der kan holde til varmepumpens vægt. Anvend produktets justerbare ben til at opnå en vandret og stabil opstilling.



- Eftersom der kan komme vand fra METROSAVER UB skal det sted, hvor varmepumpen placeres, have et afløb i gulvet.
- Placer bagsiden mod en ydervæg i et rum, der ikke er lydfølsomt, for at eliminere problemer. Hvis det ikke er muligt, skal placering op ad væg til soveværelse eller andet støjfølsomt rum undgås.
- Uanset placering skal vægge til lydfølsomme rum lydisoleres.
- Rørføring skal udføres uden montering af rørholdere på indervægge til soveværelse/opholdsrum.


Installationsområdet

Sørg for, at der er 800 mm fri plads foran produktet. Der skal være ca. 50 mm fri plads på hver side for at kunne afmontere sidedækslerne (se billede). Det er dog ikke nødvendigt at afmontere dækslerne ved service, idet al service på METROSAVER UB kan udføres forfra. Sørg for, at der er et frit område mellem varmepumpen og væggen bagved (samt eventuel lægning af forsyningskabel og rør) for at mindske risikoen for forplantning af eventuelle vibrationer.



* En normal installation kræver 300 – 400 mm (valgfri side) til tilslutningsudstyr, f.eks. ekspansionsbeholder, ventiler og el-udstyr.


Medfølgende komponenter



Udeføler



Sikkerhedsventil
0,3 MPa (3 bar)



Rumføler




Niveaubeholder



1 stk. snavsfilter



O-ringe



Klemringskoblinger

5-10 kW

2 stk. (ø28 x G25)

3 stk. (ø22 x G20)

12-15 kW

5 stk. (ø28 x G25)


17 kW

3 stk. (ø28 x G25)

2 stk. (ø35 x G32)



Niveauovervågning



Påfyldningsventilsæt

KB R25 (6-12 kW)

KB G32 (15-17 kW)




Temperaturføler




Rør til føler



Isolértape



Aluminiumtape



Kabelbindere




Dækprop

Placering

Tilbehørssættet er placeret i emballagen oven på varmepumpen.


Afmontering af dæksler

Frontdæksel



1. Løsn skruerne i frontpladens nederste kant.
2. Løft dækslet udad i den nederste kant og op.

Sidedæksler




Sidedækslerne kan fjernes for at lette installationen.


1. Løsn skruerne foroven og forneden.
2. Drej dækslet lidt udad.
3. Før dækslet udad og bagud.
4. Montering sker i omvendt rækkefølge.

3 Varmepumpens konstruktion

Generelt



Set bagfra



Rørtilslutninger

XL1	Tilslutning, varmebærer frem
XL2	Tilslutning, varmebærer retur
XL6	Tilslutning, brine ind
XL7	Tilslutning, brine ud
XL9	Tilslutning, varmtvandsbeholder

VVS-komponenter

QM31	Spærreventil, varmebærer frem
QM32	Spærreventil, varmebærer retur
QM33	Spærreventil, brine ud
QM34	Spærreventil, brine ind
QN10	Omskifterventil, klimaanlæg/varmtvandsbeholder

Føler osv.

BF1	Flowmåler**
BT1	Udeføler*
BT2	Temperaturføler, varmebærer frem

** Kun varmepumper med energimåler.

* Ses ikke på billedet

Elektriske komponenter


AA4	Displayenhed
	AA4-XJ3 USB-udtag
	AA4-XJ4 Serviceudtag (ingen funktion)
AA11	Motormodul
EB1	El-patron
SF1	Kontakt
W130	Netværkskabel til myUpway

Andet

EP14	Køledel
PF1	Dataskilt
PF2	Typeskilt, køledel
UB1	Kabelgennemføring, indgående el
UB2	Kabelgennemføring
UB3	Kabelgennemføring, bagsiden, følere

Betegnelser i henhold til standard EN 81346-2.

El-bokse




Elektriske komponenter


AA1	El-patronkort
AA2	Grundkort
AA3	Indgangskort
FC1	Automatsikring
FQ10	Temperaturbegrænser/Nøddriftstermostat

Motormodul (AA11)


3x400V 6-10 kW



3x400V 12 kW



3x400V 15 & 17 kW




Elektriske komponenter


AA10	Softstart-kort
FC1	Automatsikring
FC10	Motorsikring
QA10	Kontaktor, kompressor
QA11	Kontaktor, kompressor

Køledel (EP14)


6 & 8 kW




10 kW




12-17 kW




6-10 kW



12 kW



15 & 17 kW



Rørtilslutninger

- XL20 Servicetilslutning, højtryk
- XL21 Servicetilslutning, lavtryk

VVS-komponenter

- GP1 Varmebærerpumpe
- GP2 Brinepumpe
- QM1 Aftapning, klimaanlæg
- QM2 Aftapning, brinesystem

Føler osv.

BP1	Højtrykspresostat
BP2	Lavtrykspresostat
BT3	Temperaturføler, varmemæder retur
BT10	Temperaturføler, brine ind
BT11	Temperaturføler, brine ud
BT12	Temperaturføler, kondensator fremløb
BT14	Temperaturføler, varmgas
BT15	Temperaturføler, væskeledning
BT17	Temperaturfølere, sugegas

Elektriske komponenter

AA100	Skærmkort
EB10	Kompressorvarmer

Kølekomponenter

EP1	Fordamper
EP2	Kondensator
GQ10	Kompressor
HS1	Tørfiler
QN1	Ekspansionsventil

4 Rørtilslutninger

Generelt

Rørinstallationen skal udføres iht. gældende regler. METROSAVER UB kan køre med en returtemperatur på op til ca. 58 °C og en udgående temperatur fra varmepumpen på 70 °C (65 °C med kun kompressoren).

METROSAVER UB er ikke udstyret med eksterne spærreventiler, men de skal monteres for at lette evt. fremtidig service.



HUSK!

Sørg for, at det vand, der kommer ind, er rent. Ved brug af egen brønd kan det være nødvendigt at supplere med et ekstra vandfilter.



HUSK!

Eventuelle toppunkter i klimaanlægget skal udstyres med udluftningsmuligheder.



BEMÆRK

Rørsystemerne skal være gennemskyllet, inden varmepumpen tilsluttes, så forureninger ikke beskadiger anvendte komponenter.



BEMÆRK

Der kan dryppe vand fra sikkerhedsventilens overløbsrør. Overløbsrøret skal føres til et passende afløb og have fald i hele længden for at undgå vandsamlinger og skal lægges frostfrit. Overløbsrøret skal have mindst samme størrelse som sikkerhedsventilen. Overløbsrøret skal være synligt, og udmundingen skal være åben og ikke være placeret i nærheden af elektriske komponenter.


Symbolforklaring

Symbol	Betydning
	Udluftningsventil
	Stopventil
	Kontraventil
	Cirkulationspumpe
	Ekspansionsbeholder
	Hjælperelæ
	Kompressor
	Manometer
	Niveaubeholder
	Snavsfilter
	Sikkerhedsventil
	Temperaturføler
	Indstillingsventil
	Omskifterventil/shunt
	Varmeveksler

Systemprincip




METROSAVER UB består af varmepumpe, el-patron, cirkulationspumper samt styresystem. METROSAVER UB sluttes til brine- eller varmemæbærerkredsløbet.

I varmepumpens fordamper afgiver brinen (frostsikret væske f.eks. etanol eller glykol blandet med vand) sin energi til kølemediet, der fordampes og derefter bliver komprimeret i kompressoren. Kølemediet, hvis temperatur nu er steget, føres ind i kondensatoren, hvor det afgiver sin energi til varmemæbærerkredsløbet og ved behov til en eventuelt tilkoblet varmtvandsbeholder. Hvis der er et større behov for varme/varmt vand, end kompressoren kan levere, har systemet en indbygget el-patron.



- XL1 Tilslutning, varmemæbærer frem
- XL2 Tilslutning, varmemæbærer retur
- XL6 Tilslutning, brine ind
- XL7 Tilslutning, brine ud
- XL9 Tilslutning, varmtvandsbeholder

Dimensioner og rørtilslutninger



Rørdimensioner

Tilslutning	(kW)	6-10	12	15	17
(XL6)/(XL7) Brine ind/ud udv. Ø	(mm)	28			35
(XL1)/(XL2) Varmemæbærer frem/retur udv. Ø	(mm)	22	28		
(XL9) Tilslutning, varmtvandsbeholder udv. Ø	(mm)	22	28		

* Kan vinkeljusteres for sidetilslutning.

Brinesiden

Kollektor



HUSK!

Kollektorslangens længde varierer afhængigt af forholdene i jorden/undergrunden, klimazone og klimaanlægget (radiatorer eller gulvvarme) og afhængigt af bygningens effektbehov. Hvert anlæg skal dimensioneres individuelt.

Maks. længde pr. slange for jordslangen bør ikke overskride 400 m.

Hvis det er nødvendigt med flere kollektorer, skal de paralleltilsluttes med mulighed for justering af flowet i slangen.

Ved jordvarme skal kollektorslangens dybde fastlægges i henhold til lokale forudsætninger, og afstanden mellem de enkelte slanger skal være mindst 1 m.

Hvis der er flere borehuller, fastlægges afstanden mellem hullerne i henhold til lokale forudsætninger.

For at undgå luftlommer, er det vigtigt, at kollektorslangen har en konstant stigning mod varmepumpen. Hvis det ikke er muligt, skal toppunkterne udstyres med udluftningsmuligheder.

Da temperaturen på kuldebærersystemet kan komme under 0 °C, skal dette være frostsikret ned til -15 °C. Som vejledende værdi ved volumenberegningen anvendes 1 liter færdigblandet kuldebærervæske pr. meter jordslange (gælder ved PEM-slange 40x2,4 PN 6,3).

Sidetilslutning

Det er muligt at justere brinetilslutningerne til sideværts tilslutning i stedet for tilslutning øverst.

For at indstille en tilslutning:

1. Løsn røret ved den øverste tilslutning.
2. Drej røret ved det ønskede hul.
3. Om nødvendigt kan røret skæres til ønsket længde.

Tilslutning af brinesiden

- Kondensisolér samtlige brineledninger indendørs.
- Placer niveaubeholderen som kuldebærersystemets højeste punkt og på indgående rør før kuldebærerpumpen (eller 1).

Hvis niveaubeholderen ikke kan placeres på det højeste punkt, skal der anvendes en ekspansionsbeholder (eller 2).



BEMÆRK

Der kan dryppe kondensvand fra niveaubeholderen. Placer derfor beholderen, så andet udstyr ikke bliver beskadiget.


- Marker niveaubeholderen med den anvendte frostsikringsvæske.
- Monter den medfølgende sikkerhedsventil under niveaubeholderen som vist på billedet.
- Monter spærreventiler så tæt på varmepumpen som muligt.
- Monter det medleverede snavsfilter på den indgående kuldebærer.



TIP!

Hvis påfyldningsforbindelse KB25/KB32 benyttes, skal den medfølgende filterkugleventil ikke monteres.

Ved tilslutning til et åbent grundvandssystem skal der – på grund af urenheder og risiko for frost i fordampere – indskydes et mellemliggende frostsikret kredsløb. Det kræver en ekstra varmeveksler.




Varmebærersiden

Tilslutning af klimaanlæg

Et klimaanlæg er et system, der regulerer indeklimaet ved hjælp af styresystemet i METROSAVER UB og f.eks. radiatorer, gulvvarme/køling, blæserkonvektorer osv.

- Monter det nødvendige sikkerhedsudstyr, spærreventiler (monteres så tæt på varmepumpen som muligt) samt medfølgende snavsfilter.


- Monter sikkerhedsventil på varmemåler retur, som vist på billedet. Anbefalet åbningstryk er 0,25 MPa (2,5 bar), se tekniske data for information om maks. åbningstryk.
- Ved tilslutning til systemer med termostater på alle radiatorer (alternativt gulvvarmeslanger) monteres der enten en bypassventil eller også afmonteres nogle af termostaterne, så der sikres tilstrækkelig gennemstrømning.



Koldt- og varmtvand

Tilslutning af varmtvandsbeholder

- Monter afspærringsventil, kontraventil og sikkerhedsventil i henhold til billedet.
- Sikkerhedsventilen skal have maks. 1,0 MPa (10,0 bar) åbningstryk og monteres på den indkommende brugsvandsledning som vist på billedet.
- Der skal eventuelt monteres en blandingsventil, hvis fabriksindstillingen for varmtvand ændres. Nationale regler skal overholdes.
- Varmtvandsproduktion aktiveres i startguiden eller i menu 5.2.



Fast kondensering

Hvis METROSAVER UB skal arbejde mod varmtvandsbeholder med fast kondensering, skal du tilslutte en ekstern fremløbsføler (BT25) i henhold til beskrivelse på side 23. Desuden skal du foretage følgende menuindstillinger.


Menu	Menuindstilling (lokale variationer kan være påkrævet)
1.9.3 - min. fremløbstemp.	Ønsket temperatur i tanken.
5.1.2 - maks. fremløbstemp.	Ønsket temperatur i tanken.
5.1.10 - driftsindstilling varmemålerpumpe	intermitterende
4.2 - driftsindstilling	manuelt

Sammenkoblingsmulighed

METROSAVER UB kan tilsluttes på flere forskellige måder, hvoraf nogle vises nedenfor.

Bufferbeholder


Hvis klimaanlæggets volumen er for lille i forhold til varmepumpens effekt, kan radiatorsystemet suppleres med en bufferbeholder.



Grundvandssystem

Der bruges en mellemveksler til at beskytte varmepumpens veksler mod urenheder. Vandet slippes ud i en gravet nedsivningbrønd, alternativt en boret brønd. Se side 28 for yderligere oplysninger om tilslutning af en grundvandspumpe.


Hvis denne tilslutningsmulighed benyttes, skal "min. brine ud" i menu 5.1.7 "brinealarmindst." ændres til en passende værdi for at undgå, at varmeveksleren fryser til.



Frikøling

Tilbehøret PCS 44 muliggør tilslutning af frikøling, med for eksempel ventilatorkonvektorer. Kølesystemet tilsluttes varmepumpens kuldebærerkreds, hvorved tilførsel af køling fra jordslange sker via en cirkulationspumpe og shuntventil.


- For at undgå kondensdannelse skal rørledninger og øvrige kolde overflader isoleres med diffusionstæt materiale.
- Ved stort kølebehov er det påkrævet med blæserkonvektor med drypskål og afløbstilslutning.
- Kuldebærersystemet skal forsynes med en trykexpansionsbeholder. Eventuel eksisterende niveaubeholder skal udskiftes.



Pool


Med tilbehøret POOL 40 kan du varme poolen med din varmepumpe.

Under poolopvarmning cirkulerer varmbæreren mellem METROSAVER UB og poolveksler ved hjælp af varmepumpens interne cirkulationspumpe.



To eller flere klimaanlæg

I et hus med flere klimaanlæg, der kræver forskellige fremløbstemperaturer, kan tilbehøret ECS 40/ECS 41 tilsluttes. En shuntventil sænker da temperaturen til f.eks. gulvvarmesystemet.



5 El-tilslutninger

Generelt

Alt elektrisk udstyr bortset fra udeføler, rumføler og strømføler er tilsluttet fra fabrikken.

- Før isolationstest af ejendommen skal varmepumpen frakobles.
- Hvis ejendommen har fejlstrømsrelæer, bør METROSAVER UB forsynes med et separat fejlstrømsrelæ.
- Hvis der anvendes en automatsikring, skal denne mindst have motorkarakteristik "C". Se side 64 for sikringernes størrelse.
- El-diagram for varmepumpen, se separat installatørhåndbog for el-diagram.
- Kommunikations- og følerkabler til eksterne tilslutninger må ikke trækkes i nærheden af stærkstrømsledninger.
- Kommunikations- og følerkablernes mindste tværsnit ved ekstern tilslutning skal være 0,5 mm² op til maks. 50 m, f.eks. EKKX LiYY eller lignende.
- Ved kabellægning i METROSAVER UB skal der benyttes kabelgennemføringer (f.eks. UB1-UB3, markeret på billedet). I UB1-UB3 føres kablerne gennem varmepumpen fra bagsiden til forsiden.



BEMÆRK

Afbryder (SF1) må ikke sættes i position "I" eller "△", før der er fyldt vand på kedlen. Indgående komponenter i produktet kan blive beskadiget.




BEMÆRK

El-installation samt evt. service skal udføres under kontrol af en autoriseret el-installatør. Afbryd strømmen med drejekontakten før evt. service. El-installation og ledningsføring skal udføres iht. gældende regler.



BEMÆRK

For at undgå skader på varmepumpens elektronik skal tilslutninger, hovedspænding og fasespænding kontrolleres, før maskinen startes.



Automatsikring

Varmepumpens driftskreds og dele af dens interne komponenter er sikret internt med en automatsikring (FC1).

Temperaturbegrænser

Temperaturbegrænseren (FQ10) afbryder strømtilførslen til el-tilskuddet, hvis temperaturen overskrider 89 °C og nulstilles manuelt.

Nulstilling

Temperaturbegrænseren (FQ10) er tilgængelig bag frontlågen. Nulstil temperaturbegrænseren ved at trykke knappen (FQ10-SF2) ind ved hjælp af en lille skruetrækker.

Motorsikring / automatsikring

Motorsikringen (AA11-FC10) / automatsikringen (AA11-FC1) afbryder strømforsyningen til kompressoren, hvis strømstyrken bliver for høj. Den er placeret bag frontlågen og nulstilles manuelt.



HUSK!

Kontrollér automatsikringen, temperaturbegrænseren og motorsikringen. De kan være udløst under transporten.

Tilgængelighed, el-tilslutning

Plastlågen til el-skabene åbnes ved hjælp af en skruetrækker.




BEMÆRK


Lågen til indgangskortet åbnes ved hjælp af en Torx 20-skruetrækker.

Afmontering af dæksel, indgangskort


1. Skru skruerne ud, og drej lågen ud.




2. Fjern lågen.



2. Skru skruerne ud, og drej lågen ud.




3. Fjern lågen.




Afmontering af dæksel, el-skab

1. Sluk for kontakterne.



Kabelbøjle

Brug egnede værktøjer til at løsne/fastgøre kablerne i varmepumpens klemmer.



Tilslutninger




BEMÆRK


For at undgå forstyrrelser må uskærmede kommunikations- og/eller følerkabler til eksterne tilslutninger ikke lægges tættere på stærkstrømsledninger end 20 cm.

Strømtilslutning

METROSAVER UB skal installeres med frakoblingsmulighed på forsyningsledningen. Det mindste kabeltværsnit skal være dimensioneret efter den anvendte sikring. Det medfølgende kabel til indgående el er sluttet til klemme X1 på el-patronkortet (AA1). Alle installationer skal udføres i henhold til gældende regler.



Tilslutning 3x400V



BEMÆRK

METROSAVER UB indeholder en scrollkompressor, og det betyder, at det er vigtigt, at el-tilslutningerne foretages med korrekt fasefølge. Forkert fasefølge medfører, at kompressoren ikke starter, og der vises en alarm på displayet.

Hvis du ønsker separat strømforsyning til kompressor og el-kassette, se afsnit "Ekstern blokering af funktioner" på side 28.

Tarifstyring

Hvis spændingen til el-patron og/eller kompressoren forsvinder i en vis tid, skal der ske samtidig blokering via AUX-indgang, se "Tilslutningsmuligheder – Mulige valg for AUX-indgang" side 28

Tilslutning af ekstern driftsspænding til styresystemet




BEMÆRK

Marker aktuelt el-skab med advarsel om ekstern spænding.


Hvis du skal tilslutte ekstern driftsspænding til styresystemet til METROSAVER UB på el-patronkortet (AA1) skal kantkontakten ved AA1:X2 flyttes til AA1:X9 (iht. billedet).

Styrespænding (1x230V ~ 50Hz) tilsluttes AA1:X11 (som vist på billedet).



Tilslutning af føler


Tilslut føleren/følerne på klemme X6 på indgangskort (AA3) i henhold til nedenstående instrukser.



Udeføler

Udeføleren (BT1) placeres i skygge på nord- eller nordvestsiden, så den ikke bliver forstyrret af f.eks. morgensol. Føleren tilsluttes klemme X6:1 og X6:2 på indgangskortet (AA3). Benyt et tolederkabel med mindst 0,5 mm² kabeltværsnit.

Eventuelt kabelrør bør tætnes for ikke at forårsage kondens i udeføleren.




Temperaturføler, varmtvandspåfyldning

Temperaturføler, varmtvandspåfyldning (BT6) placeres i dykrør på varmtvandsbeholderen.

Føleren sluttes til klemme X6:7 og X6:8 på indgangskortet (AA3). Brug en 2-leder med mindst 0,5 mm² kabeltværsnit.

Varmtvandspåfyldning aktiveres i menu 5.2 eller i startguiden.



Temperaturføler, varmtvand øverst


En temperaturføler til varmtvand øverst (BT7) kan sluttes til METROSAVER UB via softindgange mhp. visning af vandtemperaturen øverst i tanken.

Temperaturføleren, varmtvand øverst (BT7) tilsluttes på valgt indgang (menu 5.4, se side 27) på klemme X6 på indgangskortet (AA3), som er placeret bag frontdækslet og placeres i dykrør på varmtvandsbeholderen.

Anvend en 2-leder med mindst 0,5 mm² kabeltværsnit.


Temperaturføler, eksternt fremløb

Hvis temperaturføler, eksternt fremløb (BT25) skal benyttes, sluttes den til klemme X6:5 og X6:6 på indgangskortet (AA3). Brug en 2-leder med mindst 0,5 mm² kabeltværsnit.



Temperaturføler, eksternt returløb

Hvis temperaturføler, eksternt returløb (BT71) skal benyttes, sluttes den til en af AUX-indgangene på indgangskortet (AA3). Benyt et 2-leder med mindst 0,5 mm² kabeltværsnit.



Rumføler

METROSAVER UB leveres med en medfølgende rumføler (BT50). Rumføleren har en række funktioner:


1. Viser aktuel rumtemperatur på displayet på METROSAVER UB.
2. Gør det muligt at ændre rumtemperaturen i °C.
3. Giver mulighed for at finjustere rumtemperaturen.

Monter føleren et neutralt sted, hvor den indstillede temperatur ønskes. Et egnet sted kan eksempelvis være en fri indervæg i gangen ca. 1,5 mtr. over gulvet. Det er vigtigt, at føleren ikke hindres i at måle den korrekte rumtemperatur, f.eks. ved placering i en niche, mellem hylder, bag et gardin, oven over eller tæt på en varmekilde, i træk fra en yderdør eller i direkte sollys. Også lukkede radiatortermostater kan forårsage problemer.

Varmepumpen kan arbejde uden føler, men hvis boligens indetemperatur skal kunne aflæses på displayet METROSAVER UB skal føleren monteres. Rumføleren kobles til på X6:3 og X6:4 på indgangskortet (AA3).

Hvis føleren skal anvendes til at ændre rumtemperaturen i °C og/eller til at finjustere rumtemperaturen, skal føleren aktiveres i menu 1.9.4.


Hvis rumføleren anvendes i rum med gulvvarme, bør den kun bruges til visning og ikke til styring af rumtemperaturen.



HUSK!

Forandring af temperaturen i huset tager lang tid. F.eks. vil korte perioder kombineret med gulvvarme ikke give en mærkbar forandring i rumtemperaturen.

Indstillinger



El-tilskudsvarme - maks. effekt

El-patronen er ved levering koblet til maks. 7 kW (kan kobles om til 9 kW).

El-patronens effekt er opdelt i syv trin (fire trin, hvis el-patronen er koblet om til maks. 9 kW), i henhold til tabellen nedenfor.

Indstilling af maks. el-effekt

El-tilskuddets maksimale effekt indstilles i menu 5.1.12. Tabellerne viser den totale fasestrøm for el-patronen ved opstart. Hvis en el-patron allerede er startet og ikke udnyttet i fuld kapacitet, kan værdierne i tabellen ændre sig, eftersom styringen først og fremmest udnytter denne el-patron.

Omkobling af maksimal el-effekt

Hvis der kræves mere end den ved levering koblede maksimale effekt (7 kW) til el-patronen, kan varmepumpen kobles om til maks. 9 kW.

Flyt det hvide kabel fra klemme X7:23 til klemme X3:13 (seglet på klemmen skal brydes) på el-patronkortet (AA1).

3x400V (maksimal el-effekt, ved levering koblet til 7 kW)

Maks. el-tilskudsvarme (kW)	Maks. fasestrøm L1 (A)	Maks. fasestrøm L2 (A)	Maks. fasestrøm L3 (A)
0	–	–	–
1	–	–	4,3
2	–	8,7	–
3	–	8,7	4,3
4	–	8,7	8,7
5	–	8,7	13,0
6	8,7	8,7	8,7
7	8,7	8,7	13,0

3x400V (maksimal el-effekt koblet om til 9 kW)

Maks. el-tilskudsvarme (kW)	Maks. fasestrøm L1 (A)	Maks. fasestrøm L2 (A)	Maks. fasestrøm L3 (A)
0	–	–	–
2	–	8,7	–
4	–	8,7	8,7
6	8,7	8,7	8,7
9	8,7	15,6	15,6

Hvis strømfølerne er tilsluttet, overvåger varmepumpen fasestrømmen og fordeler automatisk el-trinnene til den mindst belastede fase.

Nøddrift

Når varmepumpen sættes i nøddrift (SF1 indstilles til Δ), er kun de mest nødvendige funktioner aktiverede.

- Kompressoren er slukket, og opvarmningen håndteres af el-patronen.
- Der produceres ikke varmtvand.
- Effektovervågningen er ikke tilkoblet.



BEMÆRK

Kontakten (SF1) må ikke sættes i position "I" eller Δ , før METROSAVER UB er fyldt med vand. Komponenter i produktet kan blive beskadiget.

Effekt i nøddrift

El-patronens effekt i nøddrift indstilles med DIP-switchen (S2) på el-patronkortet (AA1) som vist i tabellen nedenfor. Fabriksindstillingen er 6 kW.


3x400V (maksimal el-effekt, ved levering koblet til 7 kW)

kW	1	2	3	4	5	6
1	off	off	off	off	off	on
2	off	off	on	off	off	off
3	off	off	on	off	off	on
4	off	off	on	off	on	off
5	on	off	on	off	off	on
6	on	off	on	off	on	off
7	on	off	on	off	on	on

3x400V (maksimal el-effekt koblet om til 9 kW)

kW	1	2	3	4	5	6
2	off	off	off	off	on	off
4	off	off	on	off	on	off
6	on	off	on	off	on	off
9	on	off	on	on	on	on


3x400V



Billedet viser DIP-switchen (AA1-S2) i fabriksindstilling, dvs. 6 kW.

Nøddriftstermostat

Fremløbstemperaturen i nøddrift indstilles med en termostat (FQ10). Den kan stilles på 35 (forindstillet, f.eks. gulvvarme) eller 45 °C (f.eks. radiatorer).



Tilslutningsmuligheder

Master/slave

Flere varmepumper (METROSAVER UB) kan kobles sammen ved at vælge en varmepumpe som master og de øvrige som slaver.

Varmepumpen leveres altid som master, og der kan slttes op til 8 slaver til den. I systemer med flere varmepumper skal hver pumpe have et unikt navn, dvs. kun én varmepumpe kan være "Master" og kun én kan f.eks. være "Slave 5". Indstilling af master/slave foretages i menu 5.2.1.

Eksterne temperaturfølere og styresignaler skal kun slttes til masteren bortset fra ekstern styring af kompressormodul.



BEMÆRK


Når flere varmepumper kobles sammen (master/slave), skal der benyttes en ekstern returføler BT71. Hvis BT71 ikke er koblet ind, vil produktet afgive en følerfejl.

Tilslut kommunikationskablerne i henhold til billedet i serie til klemrække X4:15 (A), X4:14 (B) og X4:13 (GND) på indgangskortet (AA3).


Benyt kabeltype LiYY, EKKX eller tilsvarende.

Eksemplet viser tilslutning af flere METROSAVER UB.


EB100 - Master



EB101 - Slave 1



EB102 - Slave 2



Effektovervågning

Indbygget effektovervågning

METROSAVER UB er udstyret med en enkel form for indbygget effektovervågning, der begrænser el-trinnet til el-tilskuddet ved at beregne, om kommende el-trin kan tilsluttes på aktuel fase, uden at den angivne hovedsikring overskrides. I de tilfælde, hvor strømmen ville overskride den angivne hovedsikring, tillades det ikke, at el-trinnet træder til. Størrelsen på ejendommens hovedsikring angives i menu 5.1.12.

Effektovervågning med strømføler

Når der er tilsluttet mange el-forbrugende produkter i ejendommen, samtidig med at el-tilskuddet er i drift, er der risiko for, at ejendommens hovedsikringer udløses. METROSAVER UB er udstyret med en effektovervågning, som styrer el-trinnet til el-tilskuddet via en strømføler ved at omfordele kraften mellem de forskellige faser eller alternativt koble el-tilskuddet fra ved overbelastning på en fase. Genindkobling sker, når det øvrige strømforbrug reduceres.



HUSK!


Aktiver fasedetektering i menu 5.1.12 for fuld funktionalitet, hvis der er monteret strømfølere.

Tilslutning af strømføler

For at tilføre strøm skal der monteres en strømføler på hver af de indkommende faseledere til el-skabet. Dette gøres mest hensigtsmæssigt i el-skabet.

Slut strømfølerne til en multileder i en indkapsling i direkte tilslutning til el-skabet. Multilederen mellem kapslingen METROSAVER UB og skal have et kabeltværsnit på mindst 0,5 mm².

Slut kablet til indgangskortet (AA3) på klemme X4:1-4, hvor X4:1 er den fælles klemrække for de tre strømfølere.




Tilslutning af ekstern energimåler



BEMÆRK

Tilslutning af ekstern energimåler kræver version 35 eller senere på indgangskortet (AA3) samt "display version" 7113 eller senere.


En eller to energimålere (BE6, BE7) tilsluttes klemme X22 og/eller X23 på indgangskort (AA3).



Aktiver energimåleren/energimålerne i menu 5.2.4, og indstil derefter den ønskede værdi (energi pr. puls) i menu 5.3.21.

myUpway

Tilslut et netværkskabel (som, Cat.5e UTP) med RJ45-kontakt (han) til RJ45-kontakt (hun) som findes på bagsiden af varmepumpen.



Eksterne tilslutningsmuligheder

På indgangskortet (AA3) har METROSAVER UB software-styrede AUX ind- og udgange til tilslutning af ekstern kontaktfunktion eller føler. Det betyder, at når en ekstern kontaktfunktion (kontakt skal være potentialfri) eller føler sluttes til en af seks specialtilslutninger, skal denne funktion vælges til den korrekte tilslutning i menu 5.4.




For visse funktioner kan tilbehør være påkrævet.

Valgbare indgange

Mulige indgange på indgangskortet for disse funktioner er:

AUX1	AA3-X6:9-10
AUX2	AA3-X6:11-12
AUX3	AA3-X6:13-14
AUX4	AA3-X6:15-16
AUX5	AA3-X6:17-18



I eksemplet ovenfor anvendes indgang AUX1 (X6:9-10) og AUX2 (X6:11-12) på indgangskortet (AA3).

Valgbar udgang

Valgbar udgang er AA3-X7.



TIP!

Nogle af følgende funktioner kan også aktiveres og der kan lægges en tidsplan for dem via menuindstillinger.

Mulige valg for AUX-indgange

Temperaturføler

Temperaturføler kan kobles til METROSAVER UB. Anvend en 2-leder med mindst 0,5 mm² kabeltværsnit.

De mulige valg, der findes, er:

- varmtvand top (BT7) (visning af vandtemperaturen øverst i tanken. Temperaturføleren placeres i dyrkør på varmtvandsbeholderen)
- eksternt fremløb (BT25) (styring af temperatur til varmesystem)
- køling/varme (BT74), afgør, hvornår tiden er inde til at skifte mellem køle- og varmedrift (vises kun, hvis køletilbehør er valgt i menu 5.2.4).
- returløbstemperatur (BT71)

Overvågning

De mulige valg, der findes, er:

- alarm fra eksterne enheder. Alarmen tilsluttes styringen, hvilket gør at driftsforstyrrelsen vises som en informationsmeddelelse på displayet. Potentialfrit signal af typen NO eller NC.
- niveau- (tilbehør NV10)/, tryk-/ flowvagt for kuldebærreren (NC).
- trykvagt for klimaanlæg (NC).

Ekstern aktivering af funktioner

En ekstern kontaktfunktion kan sluttes til METROSAVER UB for aktivering af forskellige funktioner. Funktionen er aktiveret i den tid, som kontakten er tilsluttet.

Mulige funktioner, der kan aktiveres:

- tvangsstyring af kuldebærerpumpe
- varmtvand komfortdrift "midlert. luksusindst."
- varmtvand komfortdrift "økonomi"
- "ekstern justering"

Temperatur ændres i °C, når kontakten er sluttet (hvis rumføleren er tilsluttet og aktiveret). Hvis rumføleren ikke er tilsluttet eller ikke aktiveret, indstilles den ønskede forandring af "temperatur" (forskydning af varmekurve) med det valgte antal trin. Værdien kan indstilles mellem -10 og +10. Ekstern justering af klimaanlæg 2 til 8 kræver tilbehør.

– klimaanlæg 1 til 8

Indstilling for ændringsværdien foretages i menu 1.9.2, "ekstern justering".

- aktivering af en af fire ventilatorhastigheder.

Der findes følgende fem valg:

- 1-4 er normally open (NO)
- 1 er normally closed (NC)

Ventilatorhastigheden er aktiveret i den tid, kontakten er tilsluttet. Der vendes tilbage til normal hastighed, når kontakten brydes igen.

- +Adjust

Ved hjælp af +Adjust kommunikerer anlægget med gulvvarmens styrecentral* og tilpasser varmekurven og beregnet fremløbstemperatur efter gulvvarmesystemets genindkobling.

Aktiver det klimaanlæg +Adjust skal påvirke ved at markere funktionen og trykke på OK-knappen.

*Understøttelse af +Adjust er påkrævet



HUSK!

Dette tilbehør kan kræve en opdatering af softwaren i din METROSAVER UB. Version kan tjekkes i menu 3.1 under "Serviceinfo". Gå ind på www.myupway.com, og klik på "Software" for at downloade den seneste software til dit anlæg.



HUSK!

Ved systemer med både gulvvarme og radiatorer bør ECS 40/41 benyttes for optimal drift.

- SG ready



HUSK!

Denne funktion kan kun benyttes i el-net, der understøtter "SG Ready"-standarden. "SG Ready" kræver to AUX-indgange.

SG Ready" er en smart form for tarifstyring, hvor din el-leverandør kan påvirke inde-, varmtvands- og/eller pooltemperaturen (hvor relevant) eller ganske enkelt blokere tilskudsvarmen og/eller kompressoren i varmepumpen på visse tidspunkter af døgnet (kan vælges i menu 4.1.5, når funktionen er aktiveret). Aktiver funktionen ved at tilslutte potentialfri kontaktfunktioner til to indgange, som vælges i menu 5.4 (SG Ready A og SG Ready B).

Sluttet eller åben kontakt medfører en af følgende:

– *Blokering (A: Sluttet, B: Åben)*

"SG Ready" er aktiv. Kompressoren i varmepumpen og tilskudsvarme blokeres som dagens tariffblokering.

– *Normalindstilling (A: Åben, B: Åben)*

"SG Ready" er ikke aktiv. Ingen påvirkning af systemet.

– *Lavprisindstilling (A: Åben, B: Sluttet)*

"SG Ready" er aktiv. Systemet fokuserer på omkostningsbesparelse og kan f.eks. udnytte en lav tarif fra el-leverandøren eller overkapacitet fra eventuel egen strømkilde (påvirkning af systemet kan indstilles i menu 4.1.5).

– *Overkapacitetsindstilling (A: Sluttet, B: Sluttet)*

"SG Ready" er aktiv. Systemet får tilladelse til at køre med fuld kapacitet ved overkapacitet (rigtig lav pris) hos el-leverandøren (påvirkning af systemet kan indstilles i menu 4.1.5).

(A = SG Ready A og B = SG Ready B)

Ekstern blokering af funktioner

En ekstern kontaktfunktion kan sluttes til METROSAVER UB for blokering af forskellige funktioner. Kontakten skal være potentialfri og sluttet kontakt medfører blokering.



BEMÆRK

Blokering indebærer frostrisiko.

Mulige funktioner, der kan blokeres:

- varme (blokering af varmebehov)
- varmtvand (varmtvandsproduktion). Eventuel varmtvandscirkulation (VVC) fortsætter med at være i drift.
- kompressor
- internt styret tilskud
- tariffblokering (tilskudsvarme, kompressor, varme, køling og varmt vand kobles væk)

Mulige valg for AUX-udgang (potentialfrit skifterrelæ)

Der er mulighed for ekstern tilslutning gennem en relæfunktion via et potentialfrit skifterrelæ (maks. 2 A) på indgangskortet (AA3), klemme X7.

Valgbare funktioner for ekstern tilslutning:

- Visning af summealarm.
- Styring af grundvandspumpe.
- Køleindstillingsvisning (kun, hvis der findes tilbehør til køling).

- Styring af cirkulationspumpe for varmtvandscirkulation.
- Ekstern cirkulationspumpe (for varmebærer).
- Ekstern skifteventil for varmtvand.
- Ferieangivelse.


Tilsluttes en af ovenstående til klemme X7, skal det vælges i menu 5.4, se side 51.

Summealarm er valgt på forhånd fra fabrikken.



BEMÆRK

Der kræves tilbehørskort, hvis flere funktioner skal sluttes til klemme X7, samtidig med at indikering af summealarm er aktiveret (se side 61).




Billedet viser relæet i alarmindstilling.

Hvis kontakten SF1 står i position "⏻" eller "⚠", er relæet i alarmindstilling.



BEMÆRK

Marker aktuelt el-skab med advarsel om ekstern spænding.



HUSK!

Relæudgangen må maks. belastes med 2 A (230V ~).

Tilslutning af tilbehør


Instruktioner for tilslutning af tilbehør findes i den medfølgende installationsvejledning til det pågældende tilbehør. Se side 61 for en liste over det tilbehør, der kan anvendes til METROSAVER UB.

Tilbehør med printplade AA5

Tilbehør, der indeholder printpladen AA5 tilsluttes varmepumpens klemme AA3-X4: 13-15. Benyt kabeltype LiYY, EKKX eller tilsvarende.

Hvis der skal tilsluttes mere tilbehør, tilsluttes det første tilbehørsprint direkte til varmepumpens klemme. Øvrige tilbehørsprint seriekobles med det første.


Når der kan forekomme forskellige tilslutninger af tilbehør med printplade AA5, skal du altid læse vejledningen i manualen for det tilbehør, du skal montere.



Tilbehør med printplade AA9

Tilbehør, der indeholder kredskortet AA9, tilsluttes varmepumpens klemrække X4:9-12 på indgangskortet AA3. Benyt kabeltype LiYY, EKKX eller tilsvarende.

Når der kan forekomme forskellige tilslutninger af tilbehør med printplade AA9, skal du altid læse vejledningen i manualen for det tilbehør, du skal montere.



6 Igangsætning og justering

Forberedelser

1. Kontrollér, at kontakten (SF1) står i position "I".
2. Kontrollér, at der er vand i en eventuel varmtvandsbeholder og klimaanlægget.



HUSK!

Kontroller motorsikringerne og automatsikringen. De kan være udløst under transporten.



BEMÆRK

Start ikke METROSAVER UB, hvis der er risiko for, at vandet i systemet er frosset.

Påfyldning og udluftning



HUSK!

Utilstrækkelig udluftning kan skade komponenterne i METROSAVER UB.

Påfyldning og udluftning af klimaanlæg

Påfyldning

1. Åbn påfyldningsventilen (ekstern, ikke en del af produktet). Klimaanlægget fyldes med vand.
2. Åbn udluftningsventilen.
3. Luk udluftningsventilen, når der ikke længere er luft i vandet, der kommer ud af den. Trykket begynder at stige efter et øjeblik.
4. Luk påfyldningsventilen, når det korrekte tryk er opnået.

Udluftning


1. Udluft varmepumpen via en udluftningsventil og resten af klimaanlægget via de pågældende udluftningsventiler.
2. Gentag påfyldning og udluftning, indtil al luft er fjernet, og det korrekte tryk er opnået.

Påfyldning og udluftning af brinesystem

Bland vand med frostsikringsvæske i en åben beholder ved fyldning af kuldebærersystemet. Blandingen skal være frostsikret til ca. -15 °C. Anvend en tilsluttet påfyldningspumpe til påfyldning af kuldebærervæsken.

1. Kontrollér brinesystemets tæthed.
2. Monter påfyldningspumpen og returløbet på kuldebærersystemets påfyldningsforbindelse (tilbehør).
3. Hvis alternativ 1 anvendes (niveaubeholder), lukkes ventilen under niveaubeholderen.
4. Luk omskifterventilen i påfyldningsforbindelsen.
5. Åbn ventilerne på påfyldningsforbindelsen.
6. Start påfyldningspumpen.
7. Påfyld væske, til den stiger op i returrøret.
8. Luk ventilerne på påfyldningsforbindelsen.
9. Åbn omskifterventilen i påfyldningsforbindelsen.

10. Hvis alternativ 1 anvendes (niveaubeholder), skal ventilen under niveaubeholderen (CM2) åbnes.



Opstart og kontrol

Startguide



BEMÆRK

Der skal være vand i klimaanlægget, før kontakten stilles på "I".



BEMÆRK

Ved flere sammenkoblede varmepumper skal startguiden først køres i de underordnede varmepumper.

I de varmepumper, som ikke er hovedenhed, kan du kun foretage indstillinger for den pågældende varmepumpes cirkulationspumpe. Øvrige indstillinger foretages og styres af hovedenheden.

1. Sæt kontakten (SF1) på METROSAVER UB i position "I".
2. Følg vejledningen i displayets startguide. Hvis startguiden ikke går i gang, når du starter METROSAVER UB, kan du starte den manuelt i menu 5.7.

**TIP!**

Se side 36 for at få en mere detaljeret introduktion af varmepumpens styresystem (manøvrering, menuer osv.).

Idriftsættelse af


Den første gang anlægget startes, sættes der en startguide i gang. Startguiden giver anvisninger om, hvad der skal udføres ved første opstart sammen med en gennemgang af anlæggets grundlæggende indstillinger.

Startguiden sikrer, at opstarten sker korrekt, og kan derfor ikke springes over.

**HUSK!**

Så længe startguiden er aktiv, starter ingen af anlæggets funktioner automatisk.

Startguiden vil dukke op ved hver genstart af anlægget, indtil dette fravælges på sidste side.

Brug af startguiden

C. Alternativ/indstilling

A. Side

Her kan du se, hvor langt du er kommet i startguiden.

For at bladere mellem siderne i startguiden gør du følgende:

1. Drej håndhjulet, indtil en af pilene i øverste venstre hjørne (ved sidennummeret) bliver markeret.
2. Tryk på OK-knappen for at skifte mellem siderne i startguiden.

B. Navn og menunummer

Her læser du, hvilken menu i styresystemet denne side i startguiden er baseret på. Cifrene i parentes er menuens nummer i styresystemet.

Du kan læse mere om den pågældende menu enten i dennes hjælpemenu eller i brugerhåndbogen.

C. Alternativ/indstilling

Her foretager du indstillinger til systemet.

Efterjustering og udluftning**Pumpejustering, automatisk drift****Brinesiden**

For at få det rette flow i kuldebærersystemet skal kuldebærerpumpen køre med den rette hastighed. METROSAVER UB har en kuldebærerpumpe, der i standardtilstand reguleres automatisk. Visse funktioner og noget tilbehør kan kræve, at den køres manuelt, og så skal den rette hastighed indstilles.

**TIP!**

For optimal drift, når flere varmepumper installeres i et multianlæg, bør alle varmepumper have samme kompressorstørrelse.

Den automatiske styring sker, når kompressoren kører og indstiller hastigheden på kuldebærerpumpen, således at der opnås optimal temperaturforskel mellem fremløb og returløb.

Varmebærersiden

For at få det rette flow i varmebærersystemet skal varmebærerpumpen køre med den rette hastighed. METROSAVER UB har en varmebærerpumpe, der i standardtilstand reguleres automatisk. Visse funktioner og bestemt tilbehør kan kræve, at den køres manuelt, og så skal den rette hastighed indstilles.

Den automatiske styring sker, når kompressoren kører og indstiller varmebærerpumpens hastighed for aktuel driftsindstilling for at få optimal temperaturforskel mellem fremløb og returløb. Ved varmedrift benyttes indstillet DUT (dimensionerende udetemperatur) og temperaturforskel i menu 5.1.14. Efter behov kan cirkulationspumpens maksimale hastighed begrænses i menu 5.1.11.

Pumpejustering, manuel drift**Kuldebærerside**

METROSAVER UB har en kuldebærerpumpe, der kan styres automatisk. For manuel drift, deaktiver "auto" i menu 5.1.9, og indstil derefter hastigheden i henhold til nedenstående diagrammer.

**HUSK!**

Når der benyttes tilbehør til passiv køling, skal kuldebærerpumpens hastighed indstilles i menu 5.1.9.

Pumpehastigheden indstilles, når systemet er kommet i balance (passende 5 minutter efter kompressorstart).


Juster flowet, således at temperaturdifference mellem kuldebærer ud (BT11) og kuldebærer ind (BT10) ligger mellem 2-5 °C. Kontroller disse temperaturer i menu 3.1 "serviceinfo" og juster kuldebærerpumpens (GP2) hastighed, indtil temperaturdifference er opnået. Stor difference tyder på et lavt kuldebærerflow, og lille difference tyder på et højt kuldebærerflow.

Du kan se, hvilken hastighed kuldebærerpumpen skal have ved manuel drift i nedenstående diagrammer.

— Tilgængeligt tryk, kPa
— p El-effekt, W


METROSAVER UB 6 og 8 kW

Tilgængeligt tryk, kPa
El-effekt, W




METROSAVER UB 10 kW

Tilgængeligt tryk, kPa
El-effekt, W




METROSAVER UB 12 kW

Tilgængeligt tryk, kPa
El-effekt, W



METROSAVER UB 15 og 17 kW

Tilgængeligt tryk, kPa
El-effekt, W



Varmebærerside

METROSAVER UB har en varmebærerpumpe, der kan styres automatisk. For manuel drift, deaktiver "auto" i menu 5.1.11, og indstil derefter hastigheden i henhold til diagrammerne nedenfor.


Flowet skal have en for driftssituationen passende temperaturdifference (varmedrift: 5 - 10 °C, varmtvandsproduktion: 5 - 10 °C, poolopvarmning: ca. 15 °C) mellem styrende fremløbsføler og returløbsføler. Kontroller disse temperaturer i menu 3.1 "serviceinfo", og juster varmebærerpumpens (GP1) hastighed, indtil temperaturdifference er nået. Stor difference er tegn på et lavt varmebærerflow, og lille difference er tegn på et højt varmebærerflow.

Du kan se, hvilken hastighed varmebærerpumpen skal have ved manuel drift i nedenstående diagrammer.

— Tilgængeligt tryk, kPa
— p El-effekt, W


METROSAVER UB 6 kW

Tilgængeligt tryk, kPa
El-effekt, W




METROSAVER UB 8 og 12 kW

Tilgængeligt tryk, kPa
El-effekt, W




METROSAVER UB 10 kW

Tilgængeligt tryk, kPa
El-effekt, W



METROSAVER UB 15 og 17 kW

Tilgængeligt tryk, kPa
El-effekt, W



Efterjustering, udluftning, varmbærersiden


I den første tid frigives der luft fra radiatorvandet, og det kan være nødvendigt at foretage udluftning. Hvis der høres boblelyde fra varmepumpen eller klimaanlægget, skal hele systemet udluftes igen. Kontroller trykket i trykspansionsbeholderen (CM1) med trykmåleren (BP5). Hvis trykket falder, bør der fyldes mere væske på systemet.

Efterjustering, udluftning, brinesiden

Niveaubeholder

Kontrollér væskenniveauet i niveaubeholderen (CM2). Hvis væskenniveauet er faldet, skal du fylde mere væske på systemet.

1. Luk ventilen under beholderen.
2. Løsn tilslutningen øverst på niveaubeholderen.
3. Påfyld brine, til ca. 2/3 af beholderen er fuld.
4. Monter tilslutningen øverst på beholderen igen.
5. Åbn ventilen under beholderen.



Hvis trykket i systemet skal hæves, foretages det ved at lukke ventilen på den udgående hovedledning, når kuldebærererpumpen (GP2) er i drift, og niveaubeholderen (CM2) er åben, så der kan suges væske ned fra beholderen.

Trykspansionsbeholder

Hvis der anvendes en trykspansionsbeholder (CM3) i stedet for en niveaubeholder, skal dens tryk kontrolleres med trykmåleren (BP6). Hvis trykket falder, bør der fyldes mere væske på systemet.




Indstilling af varmekurve

I menuen **Kurve, varme** kan du se den såkaldte varmekurve for dit hus. Kurvens opgave er at sikre en ensartet indetemperatur uanset udetemperaturen og dermed tilsi- kke en energibesparende drift. Det er ud fra denne kurve, at METROSAVER UB fastlægger temperaturen på vandet til klimaanlægget (fremløbstemperaturen), og dermed indetemperaturen.

Kurvehældning

Varmekurvens hældning viser, hvor mange grader fremløbstemperaturen skal øges/sænkes, når udetemperaturen falder/stiger. En stejlere kurvehældning medfører en højere fremløbstemperatur ved en bestemt udetemperatur.

Fremløbstemperatur (°C)




Den optimale kurvehældning afhænger af stedets klimaforhold, om huset har radiatorer, ventilatorkonvektorer eller gulvvarme, og hvor godt huset er isoleret.

Varmekurven indstilles ved installation af varmeanlægget, men skal eventuelt efterjusteres. Derefter er det normalt ikke nødvendigt at ændre kurven.


Kurveforskydning

En forskydning af varmekurven betyder, at fremløbstemperaturen ændres lige meget for alle udetemperaturer, f.eks. at en kurveforskydning på +2 trin øger fremløbstemperaturen med 5 °C ved alle udetemperaturer.



Fremløbstemperatur – højeste og laveste værdier

Da fremløbstemperaturen ikke kan beregnes højere end den indstillede maks.-værdi eller lavere end den indstillede min.-værdi, flader varmekurven ud ved disse temperaturer.




HUSK!

Ved gulvvarmesystemer skal den højeste fremløbstemperatur normalt indstilles mellem 35 og 45 °C.

Kontroller maks. temperatur for gulvet hos gulvleverandøren.

Justering af kurve



Min. fremløbstemperatur

Maks. fremløbstemperatur

1. Vælg det klimaanlæg (hvis der er mere end ét), som kurven skal ændres for.
2. Vælg kurvehældning og kurveforskydning.



HUSK!

Hvis du er nødt til at justere "min. fremløbtemp." og/eller "maks. fremløbtemp." foretages dette i andre menuer.

Indstillinger for "min. fremløbtemp." foretages i menu 1.9.3.

Indstillinger for "maks. fremløbtemp." foretages i menu 5.1.2.



HUSK!

Kurve 0 indebærer at **egen kurve** benyttes.


Indstillinger for **egen kurve** foretages i menu 1.9.7.

Aflæsning af en varmekurve

1. Drej håndhjulet, så ringen på akslen med udetemperaturen markeres.
2. Tryk på OK-knappen.
3. Følg den grå linje op til kurven og ud til venstre for at aflæse værdien for fremløbstemperaturen ved valgt udetemperatur.
4. Du kan nu foretage aflæsninger af forskellige temperaturer ved at dreje håndhjulet til højre eller venstre og aflæse fremløbstemperaturen.
5. Tryk på OK- eller Tilbage-knappen for at forlade aflæsningen.

7 Styling - Introduktion

Displayenhed



A Display

På displayet vises anvisninger, indstillinger og driftsinformationer. Du kan nemt navigere mellem forskellige menuer og muligheder for at indstille den komfort eller få de informationer, du ønsker.

B Statuslampe

Statuslampen viser varmepumpens status. Den:

- lyser grønt ved normal funktion.
- lyser gult, når nøddrift er aktiveret.
- lyser rødt i tilfælde af udløst alarm.

C OK-knap

OK-knappen bruges til følgende:

- bekræft valg af undermenu/alternativ/indstillet værdi/side i startguiden.

D Tilbage-knap

Tilbage-knappen anvendes til at:

- Tilbage til forrige menu.
- fortryde en indstilling, som ikke er bekræftet.

E Håndhjul

Håndhjulet kan drejes til højre eller venstre. Du kan:

- flyt rundt i menuerne og mellem de forskellige alternativer.
- Øg eller reducer værdierne.
- Skift side i visning af flere sider (f.eks. hjælpe-tekster og serviceinfo).

F

Kontakt (SF1)

Kontakten har tre positioner:

- Tændt (I)
- Standby (⏻)
- Nøddrift (⚠)

Nøddrift må kun anvendes i tilfælde af fejl i varmepumpen. I denne indstilling slukkes kompressoren, og el-patronen går i gang. Varmepumpens display er slukket, og statuslampen lyser gult.

G

USB-port

USB-porten er skjult under plastskiven med produktnavnet.


USB-porten benyttes til at opgradere softwaren.

Gå ind på www.myupway.com, og klik på "Software" for at downloade den seneste software til dit anlæg.

Menusystem

Menusystemets fire hovedmenuer samt grundinformationen vises på displayet.

Master



Slave



Hvis varmepumpen er indstillet som slave, vises en begrænset hovedmenu på displayet, i og med at størstedelen af indstillingerne for systemet foretages via master-varmepumpen.

Menu 1 - INDEKLIMA

Indstilling af og tidsplan for indeklimaet. Se information i hjælpemenu eller brugerhåndbog.

Menu 2 - VARMT VAND

Indstilling af og tidsplan for varmtvandsproduktionen. Se information i hjælpemenu eller brugerhåndbog.

Denne menu vises kun, hvis varmtvandsbeholderen er sluttet til varmepumpen.

Denne menu vises også i slavevarmepumpens begrænsede menusystem.

Menu 3 - INFO

Visning af temperatur og andre driftsinformationer samt adgang til alarmloggen. Se information i hjælpemenu eller brugerhåndbog.

Denne menu vises også i slavevarmepumpens begrænsede menusystem.


Menu 4 - VARMEPUMPE

Indstilling af tid, dato, sprog, display, driftsindstilling m.m. Se information i hjælpemenu eller brugerhåndbog.

Menu 5 - SERVICE


Avancerede indstillinger. Disse indstillinger er kun beregnet til installatør eller servicetekniker. Menuen bliver synlig ved at trykke på tilbage-knappen i 7 sekunder, når man står i startmenuen. Se side 42.

Denne menu vises også i slavevarmepumpens begrænsede menusystem.



Betjening

For at flytte markøren drejes håndhjulet til højre eller venstre. Den markerede position er hvid og/eller har en opadvendt fane.



Valg af menu

Vælg en hovedmenu for at komme videre i menu-systemet ved at markere den og derefter trykke på OK-knappen. Det åbner et nyt vindue med undermenuer.

Vælg en af undermenuerne ved at markere den. Tryk derefter på OK-knappen.

Vælg alternativ



Alternativ

I en menu med alternativer vises det valgte alternativ med et grønt flueben.

Vælg et andet alternativ:

1. Markér det alternativ, du ønsker skal gælde. Et af alternativerne er forvalgt (hvidt).
2. Tryk på OK-knappen for at bekræfte det valgte alternativ. Det valgte alternativ får et grønt flueben.

Indstilling af en værdi




Værdi, der skal ændres


Indstilling af en værdi:

1. Markér den værdi ved hjælp af håndhjulet, som du vil indstille. 01
2. Tryk på OK-knappen. Værdiens baggrund bliver grøn, og det betyder, at du er kommet til indstillingspositionen. 01
3. Drej håndhjulet til højre for at øge værdien eller til venstre for at reducere den. 04
4. Tryk på OK-knappen for at bekræfte den indstillede værdi. Tryk på Tilbage-knappen for at fortryde og gå tilbage til den oprindelige værdi. 04

Benyt det virtuelle tastatur



I visse menuer, hvor det kan være nødvendigt at indtaste tekst, findes der et virtuelt tastatur.



Afhængigt af menuen får du adgang til forskellige tegnsæt, som du vælger ved hjælp af drejeknappen. Vil du skifte til et andet tegnsæt, trykker du på tilbage-knappen. Hvis en menu kun har ét tegnsæt, vises tastaturet umiddelbart.

Når du har skrevet færdig, markerer du "OK" og trykker på OK-knappen.

Gennemse mellem vinduer

En menu kan bestå af flere vinduer. Drej håndhjulet for at bladre mellem vinduerne.



Bladre mellem vinduer i startguiden



Pil til at bladre blandt vinduerne i startguiden

1. Drej håndhjulet, indtil en af pilene i øverste venstre hjørne (ved sidenummeret) bliver markeret.
2. Tryk på OK-knappen for at springe mellem punkterne i startguiden.

Hjælpe-menu

Mange menuer har et symbol, der viser, at der er adgang til ekstra hjælp.

For at åbne hjælpeteksten:

1. Marker hjælpesymbolet ved at dreje på håndhjulet.
2. Tryk på OK-knappen.

Hjælpeteksten består ofte af flere vinduer, som du kan bladre imellem ved hjælp af håndhjulet.

8 Styring - Menuer

Menu 1 - INDEKLIMA

1 - INDEKLIMA	1.1 - temperatur	1.1.1 - varme	
		1.1.2 - køling *	
	1.3 - tidsplan	1.3.1 - varme	
		1.3.2 - køling *	
		1.3.3 - ventilation	
	1.9 - avanceret	1.9.1 - kurve	1.9.1.1 varmekurve
			1.9.1.2 kølekurve *
		1.9.2 - eksternt justering	
		1.9.3 - min. fremløbtemp.	1.9.3.1 - varme
			1.9.3.2 - køling *
		1.9.4 - rumfølerindstillinger	
		1.9.5 - køleindstillinger *	
		1.9.7 - egen kurve	1.9.7.1 - varme
			1.9.7.2 - køling *
		1.9.8 - punktforskydning	

Menu 2 - VARMT VAND

2 - VARMT VAND*, **	2.1 - midlert. luksusindst.	
	2.2 - komfortdrift	
	2.3 - tidsplan	
	2.9 - avanceret	2.9.1 - periodisk forøgelse
		2.9.2 - varmtvandscirk. *

Menu 3 - INFO

3 - INFO **	3.1 - serviceinfo **
	3.2 - kompressorinfo **
	3.3 - ekstra info **
	3.4 - alarmlog **
	3.5 - indetemperaturlog

* Tilbehør er nødvendigt.

** Denne menu vises også i slavevarmepumpens begrænsede menusystem.

Menu 4 - VARMEPUMPE

4 - VARMEPUMPE	4.1 - plusfunktioner	4.1.1 - pool *
		4.1.2 - pool 2 *
		4.1.3 - internet
		4.1.3.1 - myUpway
		4.1.3.9 - proxy-indstillinger
		4.1.4 - sms *
		4.1.6 - smart price adaption™
		4.1.8 - smart energy source™
		4.1.8.1 - indstillinger
		4.1.8.2 - indst. pris
		4.1.8.3 - CO2 impact
		4.1.8.4 - tarifperioder, elpris
		4.1.8.5 - tarifperiode, fast eludgift.
		4.1.8.6 - tarifperiode, ekst. shuntst.
		4.1.8.7 - tarifperiode, ekst. trinst.
		4.1.8.8 - tarifperioder, OPT10
		4.1.11 - behovsstyret ventilation *
	4.2 - driftsindstilling	
	4.4 - tid & dato	
	4.7 - ferieindstilling	
	4.9 - avanceret	4.9.1 - driftsprioritering
		4.9.2 - autoindstilling
		4.9.3 - gradminutindstilling
		4.9.4 - fabriksindstilling bruger
		4.9.5 - tidsplan blokering

* Tilbehør er nødvendigt.

Menu 5 - SERVICE

Oversigt

5 - SERVICE **	5.1 - driftsindstillinger **	5.1.1 - varmtvandsindst. *
		5.1.2 - maks. fremløbtemp.
		5.1.3 - maks. diff. freml.temp.
		5.1.4 - alarmtiltag
		5.1.7 - brinealarmindst.
		5.1.8 - driftsindstilling brinepumpe **
		5.1.9 - kuldebærerpumpehastighed **
		5.1.10 - driftsindstilling vardebærerpumpe **
		5.1.11 - vardebærerpumpehastighed **
		5.1.14 - flowindst. klimasystem
		5.1.22 - heat pump testing
	5.2 - systemindstillinger	5.2.1 - master/slave **
		5.2.2 - installerede slaver
		5.2.3 - sammenkobling
		5.2.4 - tilbehør
	5.3 - tilbehørsindstillinger	5.3.2 - shuntstyret tilskudsvarme *
		5.3.3 - ekstra klimaanlæg *
		5.3.4 - solvarme *
		5.3.6 - trinstyret tilskudsvarme
		5.3.11 - modbus *
		5.3.12 - udsugnings-/indblæsningsmodul *
		5.3.15 - GBM kommunikationsmodul *
		5.3.16 - fugtmåler *
		5.3.22 - pv-panelstyring*
	5.4 - bløde ind-/udgange **	
	5.5 - fabriksindstilling service **	
	5.6 - tvangsstyring **	
	5.7 - startguide **	
	5.8 - hurtig start **	
	5.9 - gulvtøringsfunktion	
	5.10 - ændringslog **	
	5.12 - land	

* Tilbehør er nødvendigt.

** Denne menu vises også i slavevarmepumpens begrænsede menusystem.

Stil dig i hovedmenuen, og hold Tilbage-knappen trykket inde i 7 sekunder for at få adgang til Servicemenue.

Undermenuer

Menuen **SERVICE** har orange tekst og er beregnet til avancerede brugere. Denne menu har flere undermenuer. Til højre for menuerne på displayet vises der statusinformationer for den pågældende menu.

driftsindstillinger Driftsindstillinger for varmepumpen.

systemindstillinger Systemindstillinger for varmepumpen, aktivering af tilbehør osv.

tilbehørsindstillinger Driftsindstillinger for forskelligt tilbehør.

bløde ind-/udgange Indstilling af softwarestyrede ind- og udgange på indgangskortet (AA3).

fabriksindstilling service Total tilbagestilling af alle indstillinger (inklusive indstillinger, som er tilgængelige for brugeren) til fabriksværdierne.

tvangsstyring Tvangsstyring af varmepumpens forskellige komponenter.

startguide Manuel start af startguiden, der kører første gang, varmepumpen startes.

hurtig start Hurtig start af kompressoren.



BEMÆRK

Forkerte indstillinger i servicemenuerne kan beskadige varmepumpen

Menu 5.1 - driftsindstillinger

I undermenuerne til denne skal du foretage driftsindstillinger for varmepumpen.

Menu 5.1.1 - varmtvandsindst.

Varmtvandsindstillinger kræver, at varmtvandsproduktion er aktiveret i menu 5.2.4 tilbehør.

økonomi

Indstillingsområde starttemp. økonomi.: 5 – 55 °C

Fabriksindstilling starttemp. økonomi.: 38 °C

Indstillingsområde stoptemp. økonomi.: 5 – 60 °C

Fabriksindstilling stoptemp. økonomi.: 48 °C

normal

Indstillingsområde starttemp. normal: 5 – 60 °C

Fabriksindstilling starttemp. normal: 41 °C

Indstillingsområde stoptemp. normal: 5 – 65 °C

Fabriksindstilling stoptemp. normal: 50 °C

luksus

Indstillingsområde starttemp. luksus.: 5 – 70 °C

Fabriksindstilling starttemp. luksus.: 44 °C

Indstillingsområde stoptemp. luksus.: 5 – 70 °C

Fabriksindstilling stoptemp. luksus.: 53 °C

stoptemp. per. forøg.

Indstillingsområde: 55 – 70 °C

Fabriksindstilling: 55 °C

diff. start trin kompressor

Indstillingsområde: 0,5 – 4,0 °C

Fabriksindstilling: 1,0 °C

lademetode

Indstillingsområde: måletemp, deltatemp

Fabriksindstilling: deltatemp

Her indstiller du start- og stoptemperatur på det varme vand for de forskellige komfortalternativer i menu 2.2 samt stoptemperatur for periodisk forøgelse i menu 2.9.1.

Hvis der er flere tilgængelige kompressorer, indstiller du forskellen mellem til- og frakobling af dem ved varmtvandspåfyldning og fast kondensering.

Her vælger du lademetoden for varmtvandsdrift. "deltatemp" anbefales for varmtvandsbeholder med spiral, "måletemp" til dobbeltvæggede varmtvandsbeholdere og beholdere med varmtvandsspiral.

Menu 5.1.2 - maks. fremløbstemp.

klimaanlæg

Indstillingsområde: 20-80 °C

Fabriksindstilling: 60 °C

Her indstiller du klimaanlæggets maksimale fremløbstemperatur. Hvis anlægget omfatter mere end ét klimaanlæg, kan der indstilles individuelle maks. fremløbstempe-

raturer for hvert anlæg. Klimaanlæg 2-8 kan ikke indstilles til en højere maks. fremløbstemperatur end klimaanlæg 1.



HUSK!

Ved gulvvarmesystemer, skal maks. fremløb-
stemp. normalt indstilles mellem 35 og 45 °C.

Kontroller maks. temperatur for gulvet hos
gulvleverandøren.

Menu 5.1.3 - maks. diff. freml.temp.

maks. diff. kompressor

Indstillingsområde: 1 – 25 °C

Fabriksindstilling: 10 °C

maks. diff. tilsk.varme

Indstillingsområde: 1 – 24 °C

Fabriksindstilling: 7 °C

Her indstilles den maksimalt tilladte difference mellem den beregnede og den aktuelle fremløbstemperatur ved henholdsvis kompressor- og tilskudsdrift. Maks. diff. tilskud kan aldrig overgå maks. diff. kompressor.

maks. diff. kompressor

Hvis den aktuelle fremløbstemperatur *er højere end* beregnet fremløb med indstillet værdi, skal gradminutværdien indstilles til +2. Hvis der kun er et varmebehov, stopper kompressoren i varmepumpen.

maks. diff. tilsk.varme

Hvis "tilskudsvarme" er valgt og aktiveret i menu 4.2, og den aktuelle fremløbstemperatur *er højere end* den beregnede med den indstillede værdi, tvangsstoppes tilskuddet.

Menu 5.1.4 - alarmtiltag

Her vælger du den måde, du vil have varmepumpen til at gøre dig opmærksom på, at der vises en alarm på displayet.

De forskellige muligheder er, at varmepumpen stopper med at producere varmt vand (fabriksindstilling) og/eller sænker rumtemperaturen.



HUSK!

Hvis der ikke vælges noget alarmtiltag, kan dette medføre højere energiforbrug ved alarm.

Menu 5.1.7 - brinealarmindst.

min. brine ud

Indstillingsområde: -12 – 15 °C

Fabriksindstilling: -8 °C

maks. brine ind

Indstillingsområde: 10 – 30 °C

Fabriksindstilling: 30 °C

min. brine ud

Her indstiller du den temperatur, hvor varmepumpen skal udløse alarmen for lav temperatur på udgående brine.

Hvis "automatisk nulstilling" er valgt, nulstilles alarmen, når temperaturen er forøget med 1 °C under den indstillede værdi.

maks. brine ind

Her indstiller du den temperatur, hvor varmepumpen skal udløse alarmen for høj temperatur på indgående brine.

Menu 5.1.8 - driftsindstilling brinepumpe

driftsindstilling

Indstillingsområde: intermitterende, kontinuerlig, 10 dage kontinuerligt

Fabriksindstilling: intermitterende

Her indstiller du driftspositionen på brinepumpen.

intermitterende: Kuldebærerpumpen starter ca. 20 sekunder før og standser ca. 20 sekunder efter kompressoren.

kontinuerlig: Kontinuerlig drift.

10 dage kontinuerligt: Kontinuerlig drift i 10 dage. Derefter går pumpen over til intermitterende drift.



TIP!

Du kan benytte "10 dage kontinuerligt" ved opstart for at få en kontinuerlig cirkulation i en opstartstid for lettere at kunne udlufte systemet.

Menu 5.1.9 - kuldebærerpumpehastighed

driftsindstilling

Indstillingsområde: auto/manuelt/fast delta

Fabriksindstilling: auto

delta-T

Indstillingsområde: 2-10 °C

Fabriksindstilling: 4 °C

hast. i ventepos.

Indstillingsområde: 1 - 100 %

Fabriksindstilling: 70 %

Hast. eksternt styret (AUX)

Indstillingsområde: 1 - 100 %

Fabriksindstilling: 100 %

manuelt

Indstillingsområde: 1 - 100 %

Fabriksindstilling: 100 %

hast. passiv køling (tilbehør påkrævet)

Indstillingsområde: 1 - 100 %

Fabriksindstilling: 75 %

hast. aktiv køling (tilbehør påkrævet)

Indstillingsområde: 1 - 100 %

Fabriksindstilling: 75 %

hast. i ventepos. køling

Indstillingsområde: 1 - 100 %

Fabriksindstilling: 30 %

temperaturdifference, aktiv køling

Indstillingsområde: 2-10 °C

Fabriksindstilling: 5 °C

Her indstiller du kuldebærerpumpens hastighed. Vælg "auto", hvis kuldebærerpumpens hastighed skal styres automatisk (fabriksindstilling) for optimal drift.

Ved manuel drift af kuldebærerpumpen deaktiverer du "auto" og indstiller værdien til mellem 1 og 100 %.

For drift af kuldebærerpumpen med "fast delta", vælg "fast delta" under "driftsindstilling", og indstil værdien mellem 2 og 10 °C.

Hvis der findes tilbehør til køling, kan du også indstille kuldebærerpumpens hastighed ved passiv køledrift (kuldebærerpumpen kører da i manuel drift).

Denne menu vises også i slavevarmepumpens begrænsede menu-system.

**Menu 5.1.10 - driftsindstilling
varmebærerpumpe*****driftsindstilling***

Indstillingsområde: auto, intermitterende

Fabriksindstilling: auto

Her indstiller du driftspositionen på varmebærerpumpen.

auto: Varmebærerpumpen kører i overensstemmelse med METROSAVER UBs aktuelle driftsindstilling.

intermitterende: Varmebærerpumpen starter ca. 20 sekunder før og standser samtidig med kompressoren.

Menu 5.1.11 - varmebærerpumpehastighed***Driftsindstilling***

Indstillingsområde: auto / manuelt

Fabriksindstilling: auto

Manuel indstilling varmtvand

Indstillingsområde: 1 - 100 %

Fabriksindstilling: 70 %

Manuel indstilling varme

Indstillingsområde: 1 - 100 %

Fabriksindstilling: 70 %

Manuel indstilling pool

Indstillingsområde: 1 - 100 %

Fabriksindstilling: 70 %

hast. i ventepos.

Indstillingsområde: 1 - 100 %

Fabriksindstilling: 30 %

mindste tilladte hastighed

Indstillingsområde: 1-50 %

Fabriksindstilling: 1 %

højeste tilladte hastighed

Indstillingsområde: 50 - 100 %

Fabriksindstilling: 100 %

hast. aktiv køling (tilbehør påkrævet)

Indstillingsområde: 1 - 100 %

Fabriksindstilling: 70 %

hast. passiv køling (tilbehør påkrævet)

Indstillingsområde: 1 - 100 %

Fabriksindstilling: 70 %

Her indstiller du med hvilken hastighed varmebærerpumpen skal køre i den aktuelle driftsindstilling. Vælg "auto", hvis varmebærerpumpens hastighed skal styres automatisk (fabriksindstilling) for optimal drift.

Hvis "auto" er aktiveret med henblik på varmedrift, kan du også foretage indstillingen "højeste tilladte hastighed", hvilket begrænser varmemærerpumpen og forhindrer den i at køre med højere hastighed end den indstillede værdi.

Ved manuel drift af varmemærerpumpen deaktiverer du "auto" for aktuel driftsindstilling, og indstiller værdien til mellem 0 og 100% (nu gælder den tidligere indstillede værdi for "højeste tilladte hastighed" ikke længere).

"varme" betyder driftsindstilling varme for varmemærerpumpen.

"*hast. i ventepos.*" betyder driftsindstilling varme eller køling for varmemærerpumpen, men når varmepumpen hverken har behov for kompressordrift eller el-tilskud og går ned i hastighed.

"varmt vand" betyder driftsindstilling varmtvand for varmemærerpumpen.

"pool" (tilbehør påkrævet) betyder driftsindstilling pool-opvarmning for varmemærerpumpen.

"køling" (tilbehør påkrævet) betyder driftsindstilling køling for varmemærerpumpen.

Hvis der findes tilbehør til køling, eller hvis varmepumpen har en indbygget funktion til køling, kan du også indstille varmemærerpumpens hastighed ved driftsindstilling henholdsvis aktiv og passiv køling (varmemærerpumpen kører da i manuel drift).

Menu 5.1.14 - flowindst. klimasystem

forindst.

Indstillingsområde: radiator, gulvvarme, rad. + gulvvarme, DUT °C

Fabriksindstilling: radiator

Indstillingsområde DUT: -40,0-20,0 °C

Fabriksindstilling DUT: -18,0 °C

egen indst.

Indstillingsområde dT ved DUT: 0,0 – 25,0

Fabriksindstilling dT ved DUT: 10,0

Indstillingsområde DUT: -40,0-20,0 °C

Fabriksindstilling DUT: -18,0 °C

Her indstiller du, hvilken type varmedistributionssystem varmemærerpumpen (GP1) arbejder mod.

dT ved DUT er forskellen i grader mellem frem- og returløbstemperatur ved dimensionerende udetemperatur.

Menu 5.1.22 - heat pump testing



BEMÆRK

Denne menu er beregnet til test af METROSAVER UB i henhold til forskellige standarder.

Brug af denne menu til andre formål kan medvirke, at dit anlæg ikke fungerer efter hensigten.

Denne menu indeholder flere undermenuer, en for hver standard.

Menu 5.2 - systemindstillinger

Her kan du foretage forskellige systemindstillinger for varmepumpen, f.eks. master/slave-indstillinger, sammenkoblingsindstillinger, og hvilket tilbehør der er installeret.

Menu 5.2.1 - master/slave

Indstillingsområde: master, slave 1-8

Fabriksindstilling: master

Her indstiller du varmepumpen som master- eller slave-enhed. I systemer med en varmepumpe skal den være "master".



HUSK!

I systemer med flere varmepumper tildeles hver varmepumpe en unik ID. Det vil sige kun en varmepumpe kan være "master" og kun en kan være "slave 5".

Menu 5.2.2 - installerede slaver

Her indstiller du, hvilke slaver der er tilsluttet master-varmepumpen.

Der findes to måder at aktivere tilsluttede slaver på. Du kan enten markere alternativet i listen eller benytte den automatiske funktion "søg installerede slaver".

søg installerede slaver

Marker "søg installerede slaver", og tryk på OK-knappen for automatisk at finde tilsluttede slaver til mastervarmepumpen.




BEMÆRK

Før disse indstillinger foretages, skal hver slave have fået en unik ID (se menu 5.2.1).

Menu 5.2.3 - sammenkobling

Her indstiller du, hvordan dit system er sammenkoblet rørmæssigt til f.eks. poolopvarmning, varmtvandspåfyldning og opvarmning af ejendommen. Menuen vises kun, hvis mindst en slave er tilsluttet masteren.

Denne menu har en sammenkoblingsshukommelse, hvilket betyder, at styresystemet kan huske, hvordan en bestemt omskifterventil er koblet og lægger automatisk den korrekte sammenkobling ind, når du benytter samme omskifterventil næste gang.



Master/slave: Her vælger du, hvilken varmepumpe sammenkoblingsindstillingen skal foretages for (hvis varmepumpen er alene i systemet, vises kun master).

Kompressor: Her vælger du, om kompressoren er blokeret, eksternt styret via softindgang eller standard (koblet mod f.eks. poolopvarmning, varmtvandsproduktion og opvarmning af ejendommen).

Markeringsramme: Du flytter markeringsrammen rundt med håndhjulet. Benyt OK-knappen for at vælge, hvad du vil ændre samt for at bekræfte indstilling i valgfeltet, som dukker op til højre.

Arbejdsområde for sammenkobling: Her tegnes systemets sammenkobling op.

Symbol	Beskrivelse
	Kompressor (blokeret)
	Kompressor (eksternt styret)
	Kompressor (standard)
	Omskiftventiler til henholdsvis varmtvands-, køle- og poolstyring. Betegnelserne over omskiftventilen angiver, hvor den er tilsluttet elektrisk (EB100 = Master, EB101 = Slave 1, CL11 = Pool 1 osv.).
	Fælles varmtvandspåfyldning fra flere kompressorer. Styres fra Master-varmepumpen.
	Egen varmtvandspåfyldning, kun fra valgt varmepumpes kompressor. Styres af den pågældende varmepumpe.
	Pool 1

Symbol	Beskrivelse
	Pool 2
	Varme (opvarmning af ejendommen, omfatter eventuelle ekstra klimaanlæg).
	Køling

Menu 5.2.4 - tilbehør

Her kan du fortælle varmepumpen, hvilket tilbehør der er installeret.

Hvis varmtvandsbeholderen er sammenkoblet med METROSAVER UB skal varmtvands tilførsel aktiveres her.

Der findes to måder at aktivere tilsluttet tilbehør på. Du kan enten markere alternativet i listen eller benytte den automatiske funktion "søg efter installeret tilbehør".

søg efter installeret tilbehør

Markér "søg efter installeret tilbehør", og tryk på OK-knappen for automatisk at finde tilsluttet tilbehør til METROSAVER UB.



HUSK!

Noget tilbehør kan ikke findes med søgefunktionen, man skal vælges i menu 5.4.



BEMÆRK

Marker kun alternativet for grundvandspumpe, hvis tilbehøret AXC 40 skal benyttes til at styre cirkulationspumpen.

Menu 5.3 - tilbehørsindstillinger

I denne menus undermenuer foretager du driftsindstillinger for tilbehør, som er installeret og aktiveret.

Menu 5.3.2 - shuntstyret tilskudsvarme

prioriteret tilskud

Indstillingsområde: on/off

Fabriksindstilling: off

startdifference tilskud

Indstillingsområde: 0 – 2000 GM

Fabriksindstilling: 400GM

mindste driftstid

Indstillingsområde: 0 – 48 h

Fabriksindstilling: 12 h

min. temperatur

Indstillingsområde: 5 – 90 °C

Fabriksindstilling: 55 °C

shuntforstærkning

Indstillingsområde: 0,1 – 10,0

Fabriksindstilling: 1,0

shuntventetid

Indstillingsområde: 10 – 300 s

Fabriksindstilling: 30 s

Her indstiller du, hvornår tilskuddet skal starte, den mindste driftstid og mindste temperatur for eksternt tilskud med shunt. Eksternt tilskud med shunt er f.eks. brænde-/olie-/gas-/pillefyr.

For shunten kan du indstille shuntforstærkning og shuntventetid.

Hvis du vælger "prioriteret tilskud", benyttes varmen fra det ekstra tilskud i stedet til varmepumpen. Shunten regulerer, så længe der er varme tilgængeligt, ellers er shunten lukket.



TIP!

Se tilbehørets installationsanvisning for funktionsbeskrivelse.

benyt i køleindstilling: Vælg "benyt i køleindstilling" for klimaanlæg, som er tilpasset til at håndtere køling. Hvad angår 2-rørs køling kan du vælge både "benyt i køleindstilling" og "benyt i varmeindstilling", til 4-rørs køling kan du kun vælge ét alternativ.



HUSK!

Denne indstillingsmulighed vises kun, hvis varmepumpen er aktiveret til køledrift i menu 5.2.4.

shuntforstærkning, shuntventetid: Her indstiller du shuntforstærkning og shuntventetid for de forskellige ekstra klimaanlæg, der er installeret.

Styret pumpe GP10: Her kan du manuelt indstille hastighed på cirkulationspumpen.

Se tilbehørets installationsanvisning for funktionsbeskrivelse.

Menu 5.3.3 - ekstra klimaanlæg

benyt i varmeindstilling

Indstillingsområde: on/off

Fabriksindstilling: on

benyt i køleindstilling

Indstillingsområde: on/off

Fabriksindstilling: off

shuntforstærkning

Indstillingsområde: 0,1 – 10,0

Fabriksindstilling: 1,0

shuntventetid

Indstillingsområde: 10 – 300 s

Fabriksindstilling: 30 s

Styret pumpe GP10

Indstillingsområde: on/off

Fabriksindstilling: off

Her vælger du, hvilket varmeanlæg (2 - 8) du ønsker at indstille.

benyt i varmeindstilling: Hvis varmepumpen er tilsluttet klimaanlæg til køling, kan der eventuelt forekomme kondensdannelse i det/dem. Kontroller, at "benyt i varmeindstilling" er valgt for det/de klimaanlæg, som ikke er tilpasset til køling. Denne indstilling indebærer, at undershunten til det ekstra klimaanlæg slukker, når køledrift aktiveres.

Menu 5.3.4 - solvarme

start delta-T

Indstillingsområde: 1 – 40 °C

Fabriksindstilling: 8 °C

stop delta-T

Indstillingsområde: 0 – 40 °C

Fabriksindstilling: 4 °C

maks. tanktemperatur

Indstillingsområde: 5 – 110 °C

Fabriksindstilling: 95 °C

maks. solfangertemperatur

Indstillingsområde: 80 – 200 °C

Fabriksindstilling: 125 °C

frostsikringstemperatur

Indstillingsområde: -20 – +20 °C

Fabriksindstilling: 2 °C

start solfangerkøling

Indstillingsområde: 80 – 200 °C

Fabriksindstilling: 110 °C

passiv genpåfyldning - aktiveringstemperatur

Indstillingsområde: 50 – 125 °C

Fabriksindstilling: 110 °C

passiv genpåfyldning - deaktiveringstemperatur

Indstillingsområde: 30 – 90 °C

Fabriksindstilling: 50 °C

aktiv genpåfyldning - aktivering dT

Indstillingsområde: 8 – 60 °C

Fabriksindstilling: 40 °C

aktiv genpåfyldning - deaktivering dT

Indstillingsområde: 4 – 50 °C

Fabriksindstilling: 20 °C

start delta-T, stop delta-T: Her kan du indstille ved hvilken temperaturforskel mellem solfanger og soltank, at cirkulationspumpen skal starte og standse.

maks. tanktemperatur, maks. solfangertemperatur: Her kan du indstille ved hvilke maks. temperaturer i henholdsvis tank og solfanger, at cirkulationspumpen skal standse. Dette er for at beskytte mod overtemperatur i soltanken.

Hvis anlægget har en funktion til frostsikring, solfangerkøling og/eller passiv/aktiv genpåfyldning, kan du aktivere disse her. Når funktionen er aktiveret, kan du foretage indstillinger for dem. Det er ikke muligt at kombinere "solfangerkøling", "passiv genpåfyldning" og "aktiv genpåfyldning", kun én funktion kan aktiveres.

frostsikring

frostsikringstemperatur: Her kan du indstille ved hvilken temperatur i solfangeren, at cirkulationspumpen skal standse for at beskytte mod frysning.

solfangerkøling

start solfangerkøling: Hvis temperaturen i solfangeren er højere end denne indstilling, samtidig med at temperaturen i soltanken er højere end den indstillede maks. temperatur, aktiveres ekstern funktion for køling.

passiv genpåfyldning

aktiveringstemperatur: Hvis temperaturen i solfangeren er højere end denne indstilling, aktiveres funktionen. Funktionen blokeres dog i en time, hvis kuldebærerens temperatur ind i varmepumpen (BT10) er højere end den indstillede værdi for "maks. brine ind" i menu 5.1.7.

deaktiveringstemperatur: Hvis temperaturen i solfangeren er lavere end denne indstilling, deaktiveres funktionen.

aktiv genpåfyldning

aktivering dT: Hvis forskellen mellem temperaturen i solfangeren (BT53) og temperaturen på kuldebærer ind i varmepumpen (BT10) er højere end denne indstilling, aktiveres funktionen. Funktionen blokeres dog i en time, hvis kuldebærerens temperatur ind i varmepumpen (BT10) er højere end den indstillede værdi for "maks. brine ind" i menu 5.1.7.

deaktivering dT: Hvis forskellen mellem temperaturen i solfangeren (BT53) og temperaturen på kuldebærer ind i varmepumpen (BT10) er lavere end denne indstilling, deaktiveres funktionen.

Se tilbehørets installationsanvisning for funktionsbeskrivelse.

Menu 5.3.6 - trinstyret tilskudsvarme

startdifference tilskud

Indstillingsområde: 0 – 2000 GM

Fabriksindstilling: 400GM

diff. mellem tilskudsvarmetrin

Indstillingsområde: 0 – 1000 GM

Fabriksindstilling: 100GM

maks. trin

Indstillingsområde
(binær stigning deaktiveret): 0 – 3

Indstillingsområde
(binær stigning aktiveret): 0 – 7

Fabriksindstilling: 3

binær stigning

Indstillingsområde: on/off

Fabriksindstilling: off

Her foretager du indstillinger for trinstyret tilskud. Trinstyret tilskud er f.eks. ekstern el-kedel.

Du kan f.eks. vælge, hvornår tilskuddet skal starte, indstille maks. antal tilladte tilskudstrin, samt om binær stigning skal benyttes.

Når binær stigning er deaktiveret (off), gælder indstillingerne for lineær stigning.

Se tilbehørets installationsanvisning for funktionsbeskrivelse.

Menu 5.3.11 - modbus

adresse

Fabriksindstilling: adresse 1

word swap

Fabriksindstilling: ikke aktiveret

Fra og med Modbus 40 version 10 kan adressen indstilles mellem 1-247. Tidligere versioner har fast adresse (adresse 1).

Du kan vælge, om du vil have "word swap" i stedet for den forindstillede standard "big endian".

Se tilbehørets installationsanvisning for funktionsbeskrivelse.

Menu 5.3.12 - udsugnings-/indblæsningsmodul

måneder mellem filteralarm

Indstillingsområde: 1 – 24

Fabriksindstilling: 3

laveste udsugningstemperatur

Indstillingsområde: 0 – 10 °C

Fabriksindstilling: 5 °C

bypass ved overtemperatur

Indstillingsområde: 2 – 10 °C

Fabriksindstilling: 4 °C

bypass ved varme

Indstillingsområde: on/off

Fabriksindstilling: off

brydeværdi udsugningslufttemp

Indstillingsområde: 5 – 30 °C

Fabriksindstilling: 25 °C

maks. ventilatorhastighed

Indstillingsområde: 0 – 100 %

Fabriksindstilling: 75 %

min. ventilatorhastighed

Indstillingsområde: 0 – 100 %

Fabriksindstilling: 60 %

styrende føler 1 (HTS)

Indstillingsområde: 1 – 4

Fabriksindstilling: 1

måneder mellem filteralarm: Indstil, hvor ofte filteralarm skal vises.

laveste udsugningstemperatur: Indstil den mindste afkastlufttemperatur for at forhindre, at varmeveksleren fryser.

bypass ved overtemperatur: Hvis der er installeret en rumføler, indstiller du her, hvilken overtemperatur bypass-spjældet skal åbne ved.



HUSK!

Nedenstående menuer kræver tilbehøret HTS 40 og at "behovsstyret ventilation" er aktiveret i menu 4.1.11.

maks. ventilatorhastighed: Her indstiller du den højeste tilladte ventilatorhastighed under behovsstyret ventilation.

min. ventilatorhastighed: Her indstiller du den mindste tilladte ventilatorhastighed under behovsstyret ventilation.

styrende føler 1-4: Her vælger du hvilket/hvilke udsugningsluftmodul(er) der skal påvirkes af hvilken/hvilke HTS-enhed(er). Hvis to eller flere HTS-enheder styrer et udsugningsluftmodul, justeres ventilationen efter enhedernes middelværdi.

tid mellem hast.ændringer: Her indstiller du den tid, det tager for udsugningsluftmodulet at trinvis øge/mindske ventilatorhastigheden, indtil den ønskede relative luftfugtighed er opnået. Ved fabriksindstilling justeres ventilatorhastigheden med en procentenhed hvert tiende minut.



TIP!

Se installationsvejledningen til ERS og HTS for funktionsbeskrivelse.

Menu 5.3.15 - GBM kommunikationsmodul

startdifference tilskud

Indstillingsområde: 10 – 2 000 GM

Fabriksindstilling: 400 GM

hysteres

Indstillingsområde: 10 – 2 000 GM

Fabriksindstilling: 100 GM

Her foretager du indstillinger til gaskedlen GBM 10-15. Du kan f.eks. vælge, hvornår gaskedlen skal starte. Se tilbehørets installationsvejledning for funktionsbeskrivelse.

Menu 5.3.16 - fugtmåler

klimaanlæg 1 HTS

Indstillingsområde: 1–4

Fabriksindstilling: 1

begr. RH i rummet, syst.

Indstillingsområde: on/off

Fabriksindstilling: off

forhindre kondensdan., syst.

Indstillingsområde: on/off

Fabriksindstilling: off

begr. RH i rummet, syst.

Indstillingsområde: on/off

Fabriksindstilling: off

Der kan installeres op til fire fugtmålere (HTS 40).

Her vælger du, om dit/dine system(er) skal begrænse de relative luftfugtighedsniveau (RH) i varme- eller køledrift.

Du kan også vælge at begrænse min. kølefremløb og beregnet kølefremløb for at forhindre fugtudfældning på rør og komponenter i kølesystemet.

Se installatørhåndbogen til HTS 40 for funktionsbeskrivelse.

Menu 5.3.22 - pv-panelstyring

påvirk rumtemperatur

Indstillingsområde: on/off

Fabriksindstilling: off

påvirk varmtvand

Indstillingsområde: on/off

Fabriksindstilling: off

Her indstiller du, om du ønsker at EME 10 skal påvirke rumtemperaturen og / eller det varme vand.

Se tilbehørets installationsanvisning for funktionsbeskrivelse.

Menu 5.4 - bløde ind-/udgange

Her angiver du, hvor en ekstern kontaktfunktion er koblet til på klemrækken, enten til en af 5 AUX-indgange eller til udgang AA3-X7.

Menu 5.5 - fabriksindstilling service

Her kan du stille alle indstillinger (inklusive indstillinger, som er tilgængelige for brugeren) tilbage til fabriksværdierne.



HUSK!

Ved nulstilling vises startguiden næste gang, varmepumpen startes.

Menu 5.6 - tvangsstyring

Her kan du tvangsstyre varmepumpens forskellige komponenter og eventuelt tilsluttet tilbehør.



BEMÆRK

Tvangsstyring er kun beregnet til brug i fejlsøgningsøjemed. Hvis funktionen benyttes på en anden måde, kan det medføre skader på komponenterne i dit klimaanlæg.

Menu 5.7 - startguide

Når varmepumpen startes den første gang, går startguiden automatisk i gang. Her kan du starte den manuelt.

Se side 31 for at få flere oplysninger om startguiden.

Menu 5.8 - hurtig start

Her kan du muliggøre start af kompressoren.



HUSK!

Der skal foreligge varme-, køle- eller varmtvandsbehov for start af kompressoren.



BEMÆRK

Start ikke kompressoren hurtigt for mange gange i træk i løbet af kort tid. Det kan beskadige kompressoren og dens nærmeste udstyr.

Menu 5.9 - gulvtørningsfunktion

længde periode 1 – 7

Indstillingsområde: 0 – 30 dage

Fabriksindstilling, periode 1 – 3, 5 – 7: 2 dage

Fabriksindstilling, periode 4: 3 dage

temperatur periode 1 – 7

Indstillingsområde: 15 – 70 °C

Fabriksindstilling:

temperatur periode 1	20 °C
temperatur periode 2	30 °C
temperatur periode 3	40 °C
temperatur periode 4	45 °C
temperatur periode 5	40 °C
temperatur periode 6	30 °C
temperatur periode 7	20 °C

Her indstiller du funktion for gulvtørring.

Du kan indstille op til syv periodetider med forskelligt beregnede fremløbstemperaturer. Hvis der skal benyttes færre end syv perioder, indstiller du de resterende periodetider til 0 dage.

For at aktivere gulvtørrefunktionen markerer du feltet ved aktiv. Længst nede er der en tæller, der viser antal hele døgn, som funktionen har været aktiv. Funktionen

vil tælle gradminutter som ved normal varmedrift, men mod de fremløbstemperaturer, der er indstillet for den pågældende periode.

**BEMÆRK**

Ved aktiv gulvtørrefunktion kører varmemærerpumpen med 100 % drift uanset indstillingen i menu 5.1.10.

**TIP!**

Hvis driftsindstillingen "kun tilskud" skal benyttes, vælger du dette i menu 4.2.

For at få en jævnere fremløbstemperatur, kan tilskuddet startes tidligere ved at indstille "start for tilskud" i menu 4.9.2 til -80. Når indstillede gulvtørreperioder er afsluttet, bør du tilbagestille menuerne 4.2 og 4.9.2 i henhold til tidligere indstillinger.

**TIP!**

Det er muligt at gemme en gulvtøringslog, der viser hvornår betonpladen har nået den rette temperatur. Se afsnit "Gulvtøringslogging" på side 58.

Menu 5.10 - ændringslog

Her kan du aflæse tidligere foretagne ændringer i styresystemet.

For hver ændring vises dato, tid, id-nr. (unikt for en bestemt indstilling) og den nye indstillede værdi.

**HUSK!**

Ændringsloggen gemmes ved omstart og ligger uændret efter fabriksindstilling.

5.12 - land

Her vælger du, i hvilket land produktet er installeret. Dette giver mulighed for landsspecifikke indstillinger i dit produkt.

Sprogindstillingen kan foretages uafhængigt af dette valg.

**HUSK!**

Dette valg låses efter 24 timer, efter omstart af display eller programopdatering.

9 Service

Servicetiltag



BEMÆRK

Eventuel service må kun udføres af en person med kompetence til opgaven.

Ved udskiftning af komponenter på METROSAVER UB må der kun benyttes reservedele fra METRO THERM.

Nøddrift




BEMÆRK

Kontakten (SF1) må ikke sættes i position "I" eller , før METROSAVER UB er fyldt med vand. Indgående komponenter i produktet kan blive beskadiget.


Nøddrift anvendes ved driftsforstyrrelser og i forbindelse med service. I denne indstilling produceres der ikke varme/varmt brugsvand.

Nøddrift aktiveres ved at sætte kontakten (SF1) i position . Dette indebærer, at:

- Statuslampen lyser gult.
- Displayet er slukket, og computerstyringen er frakoblet.
- Temperaturen ved el-patronen styres af en termostat (FQ10). Den kan indstilles enten til 35 eller 45 °C.
- Kompressoren og kuldebærerpumpen er slukket, og kun varmemærerpumpen og el-tilskuddet er aktive. El-tilskuddets effekt i nøddrift indstilles på el-patronkortet (AA1). Se side 24 for instrukser.



Billedet viser eksempler på, hvordan en køledel kan se ud.



Tømning af klimaanlægget

For at kunne udføre service på klimaanlægget er det ofte nemmest først at tømme systemet. Det kan du gøre på forskellige måder afhængigt af, hvad der skal gøres:



BEMÆRK

Der kan forekomme varmt vand ved tømning af varmemærersiden/klimaanlægget. Risiko for skoldning.

Tømning af varmemærersiden i kølemodul

Hvis f.eks. varmemærerpumpen skal udskiftes, eller hvis der skal udføres andre former for service i kølemodul, tømmes varmemærersiden her på følgende måde:

1. Luk spærreventilerne til varmemærersiden (QM31) og (QM32).
2. Slut en slange til aftapningsventilen (QM1), og åbn ventilen. Der vil løbe lidt væske ud.
3. For at resten af væsken kan løbe ud, skal der kunne komme luft ind i systemet. For at slippe luft ind løsnes koblingen ved spærreventilen (QM32), der forbinder varmepumpen med kølemodul, en anelse.

Når varmemærersiden er tømt, kan den nødvendige service og/eller udskiftning af eventuelle komponenter udføres.

Tømning af vardebærersystemet i varmepumpen

Hvis der skal udføres service på METROSAVER UB, skal vardebærersiden tømme på følgende måde:

1. Luk spærreventilerne til vardebærersiden (retur- og fremløb) uden for varmepumpen.
2. Slut en slange til aftapningsventilen (QM1), og åbn ventilen. Der vil løbe lidt væske ud.
3. For at resten af væsken kan løbe ud, skal der kunne komme luft ind i systemet. For at slippe luft ind løsnes koblingen ved spærreventilen, der forbinder klima anlægget og varmepumpen ved tilslutning (XL2), en anelse.

Når centralvarmesiden er tørt, kan den nødvendige service udføres.

Tømning af hele klima anlægget

Hvis hele klima anlægget skal tømme, gøres det på følgende måde:

1. Slut en slange til aftapningsventilen (QM1), og åbn ventilen. Der vil løbe lidt væske ud.
2. For at resten af væsken kan løbe ud, skal der kunne komme luft ind i systemet. For at slippe luft ind, skal udluftningsskruen på den radiator, der er højest placeret i huset, løsnes.

Når klima anlægget er tørt, kan den nødvendige service udføres.

Tømning af brinesystemet

For at kunne udføre service på brinesystemet er det ofte nemmest først at tømme systemet. Det kan du gøre på forskellige måder afhængig af, hvad der skal gøres:

Tømning af kuldebærersystemet i kølemodul

Hvis f.eks. kuldebærerpumpen skal udskiftes, eller hvis der skal udføres andre former for service i kølemodul, tømme kuldebærersystemet her på følgende måde:

1. Luk afspæringsventilerne til kuldebærersystemet (QM33) og (QM34).
2. Slut en slange til aftapningsventilen (QM2), placer den anden åbning i slangen i en beholder, og åbn ventilen. Der vil løbe lidt brine ud i beholderen.
3. For at resten af kuldebærervæsken kan løbe ud, skal der kunne komme luft ind i systemet. For at slippe luft ind løsnes koblingen en anelse ved afspæringsventilen (QM33), der forbinder varmepumpen med kølemodul.

Når kuldebærersystemet er tørt, kan den nødvendige service udføres.

Tømning af brinesystemet i varmepumpen

Hvis der skal udføres service på varmepumpen, skal dens brinesystem tømme på følgende måde:

1. Luk spærreventilen uden for varmepumpen til brinesystemet.
2. Slut en slange til aftapningsventilen (QM2), placer den anden åbning i slangen i en beholder, og åbn ventilen. Der vil løbe lidt brine ud i beholderen.

3. For at resten af kuldebærervæsken kan løbe ud, skal der kunne komme luft ind i systemet. For at slippe luft ind løsnes koblingen ved spærreventilen, der forbinder kuldebærersiden og varmepumpen ved tilslutning (XL7), en anelse.

Når kuldebærersystemet er tørt, kan den nødvendige service udføres.

Starthjælp til cirkulationspumpe (GP1)




BEMÆRK

Starthjælp til vardebærerpumpe (GP1) gælder kun for METROSAVER UB -6 til -12 kW.

I de øvrige størrelser anvendes der andre cirkulationspumper.

1. Sluk for METROSAVER UB ved at stille kontakten (SF1) i position "0".
2. Fjern frontdækslet.
3. Fjern dækslet til kølemodul.
4. Løsn udluftningsskruen (QM5) med en skruetrækker. Hold en klud om skruetrækkerens spids, da der kan løbe lidt vand ud.
5. Stik skruetrækkeren ind, og drej pumpemotoren rundt.
6. Skru udluftningsskruen fast (QM5).
7. Start METROSAVER UB ved at sætte kontakten (SF1) i position "I", og kontroller, at cirkulationspumpen fungerer.

Det kan ofte være nemmere at starte cirkulationspumpen, når METROSAVER UB er i gang – kontakten (SF1) i position "I". Hvis der foretages starthjælp på cirkulationspumpen, mens METROSAVER UB er i gang, skal man være forberedt på, at skruetrækkeren giver et ryk, når pumpen starter.



Billedet viser eksempler på, hvordan en cirkulationspumpe kan se ud.


Data for temperaturfølere

Temperatur (°C)	Modstand (kΩ-hm)	Spænding (VDC)
-40	351,0	3,256
-35	251,6	3,240
-30	182,5	3,218
-25	133,8	3,189
-20	99,22	3,150
-15	74,32	3,105
-10	56,20	3,047
-5	42,89	2,976
0	33,02	2,889
5	25,61	2,789
10	20,02	2,673
15	15,77	2,541
20	12,51	2,399
25	10,00	2,245
30	8,045	2,083
35	6,514	1,916
40	5,306	1,752
45	4,348	1,587
50	3,583	1,426
55	2,968	1,278
60	2,467	1,136
65	2,068	1,007
70	1,739	0,891
75	1,469	0,785
80	1,246	0,691
85	1,061	0,607
90	0,908	0,533
95	0,779	0,469
100	0,672	0,414

Afmonter motor på omskifterventilen.

Omskifterventilens motor kan fjernes for f.eks. at lette eventuel service.

- Løsn kablerne fra motoren, og afmonter motoren fra omskifterventilen som vist på billedet.



Udtagning af kølemodul

Kølemodul kan trækkes ud for at lette vedligeholdelse og transport.



BEMÆRK

Stand varmepumpen, og afbryd strømmen med sikkerhedsafbryderen.




HUSK!


Fjern frontdækslet som beskrevet på side 8.

1. Luk afspærringsventilerne (QM31), (QM32), (QM33) og (QM34).


Tøm kølemodul i henhold til vejledningerne på side 53.




2. Fjern låsebeslagene.
3. Løsn rørtilslutningen under afspærringsventilen (QM31).




4. Løsn de to skruer.



5. Fjern kontakterne fra grundkortet (AA2) ved hjælp af en skruetrækker.



6. Fjern kontakterne (A) og (B) fra undersiden af grundkortsboksen.
7. Fjern kontakten (C) fra el-patronkortet ((AA1)) ved hjælp af en skruetrækker.
8. Løsn kontakten (D) fra forbindelseskortet (AA100).
9. Træk forsigtigt kølemodul ud.




TIP!

Kølemodul monteres i omvendt rækkefølge.




BEMÆRK

Ved genmontering skal de medfølgende O-ringe erstatte de eksisterende ved tilslutningerne til varmepumpen (se billede).



USB-serviceudtag




Displayenheden er udstyret med USB-stik, der kan benyttes til at opdatere softwaren og gemme logget information i METROSAVER UB.



Når en USB-hukommelse tilsluttes, kommer der en ny menu frem (menu 7) på displayet.

Menu 7.1 - opdater softwaren



Her kan du opgradere softwaren i METROSAVER UB.



BEMÆRK

For at følgende funktioner kan fungere, kræves det, at USB-hukommelsen indeholder filer med software til METROSAVER UB fra METRO THERM.

I et informationsfelt øverst på displayet vises information (altid på engelsk) om den mest sandsynlige opdatering, som opdateringssoftwaren har valgt fra USB-hukommelsen.

Denne information fortæller til hvilket produkt softwaren er beregnet, hvilken version softwaren har og generelle oplysninger om den. Hvis du ønsker en anden fil end den valgte, kan du vælge den korrekte fil via "vælg anden fil".

start opdatering

Vælg "start opdatering" hvis du vil starte opdateringen. Du bliver først spurgt, om du virkelig vil opdatere softwaren. Svar "ja" for at gå videre, eller "nej" for at fortryde.

Hvis du har svaret "ja" på spørgsmålet, starter opdateringen, og du kan nu følge opdateringsforløbet på displayet. Når opdateringen er færdig, starter METROSAVER UB om.



TIP!


En opdatering af softwaren nulstiller ikke menuindstillingerne i METROSAVER UB.



HUSK!


Hvis opdateringen eventuelt afbrydes, inden den er færdig (f.eks. ved strømafbrydelse osv.), kan softwaren tilbagesendes til den tidligere version, hvis OK-knappen holdes inde under opstart, indtil den grønne lampe begynder at lyse (tager ca. 10 sekunder).

vælg anden fil



Vælg "vælg anden fil", hvis du ikke vil benytte den foreslåede software. Når du bladrer blandt filerne, vises præcis som før, information om den markerede software i et informationsfelt. Når du har valgt en fil med OK-knappen, kommer du tilbage til foregående side (menu 7.1), hvor du kan vælge at starte opdateringen.

Menu 7.2 - login



Indstillingsområde, interval: 1 s – 60 min
Fabriksindstilling, interval: 5 s

Her kan du indstille, hvordan de aktuelle måleværdier fra METROSAVER UB skal gemmes i en log på USB-hukommelsen.

1. Indstil det ønskede interval mellem logningerne.
2. Sæt flueben ud for "aktiveret".
3. Nu gemmes de aktuelle måleværdier fra METROSAVER UB i en fil på USB-hukommelsen med det indstillede interval, indtil fluebenet fjernes ud for "aktiveret".



HUSK!

Fjern markering ud for "aktiveret" før du tager USB-hukommelsen ud.

Gulvtørringslogning

Her kan du gemme en gulvtørringslog på USB-stikket, og på den måde se, hvornår betonpladen har opnået den rette temperatur.

- Sørg for, at "gulvtørringsfunktion" er aktiveret i menu 5.9.
- Sæt flueben ud for "Gulvtørringslogning aktiveret".
- Nu oprettes en logfil, hvor temperatur og el-patroneffekt kan aflæses. Logning foregår, indtil fluebenet fjernes ved "gulvtørringslogning aktiveret", eller indtil "gulvtørringsfunktion" afsluttes.



HUSK!

Fjern flueben ved "Gulvtørringslogning aktiveret", før du tager USB-stikket ud.

Menu 7.3 - håndter indstillinger



Her kan du håndtere (gemme i eller hente fra) alle menuindstillinger (hhv. bruger- og servicemenuerne) i METROSAVER UB med en USB-hukommelse.

Ved hjælp af "gem indstillinger" gemmer du menuindstillingerne på USB-hukommelsen for at kunne tilbagestille dem på et senere tidspunkt eller for at kopiere indstillingerne til en anden METROSAVER UB.



HUSK!

Når du gemmer menuindstillingerne på USB-hukommelsen, erstatter du alle tidligere gemte indstillinger på USB-hukommelsen.

Ved hjælp af "nulstil indstillinger" tilbagestilles samtlige menuindstillinger fra USB-hukommelsen.



HUSK!

Tilbagestilling af menuindstillingerne fra USB-hukommelsen kan ikke fortrydes.


10 Afvigelse af ønsket temperatur

I de fleste tilfælde markerer METROSAVER UB en driftsforstyrrelse (en driftsforstyrrelse kan føre til komfortforstyrrelse) ved hjælp af en alarm og instruktioner om afhjælpning på displayet.

Info-menu

I menu 3.1 i varmepumpens menusystem er alle varmepumpens måleværdier samlet. Det kan ofte gøre det lettere at finde fejlkilden, hvis man gennemgår værdierne i denne menu. For at få flere oplysninger om menu 3.1, se hjælpemenu eller brugerhåndbog.

Håndtering af alarm



Ved alarm er der opstået en eller anden driftsforstyrrelse, hvilket vises ved, at statuslampen ikke længere lyser konstant grønt, men i stedet lyser konstant rødt. Der vises endvidere en alarmklokke i informationsvinduet.

Alarm

Ved alarm med rød statuslampe er der opstået en driftsforstyrrelse, som varmepumpen ikke selv kan afhjælppe. På displayet kan du, ved at dreje på håndhjulet og trykke på OK-knappen, se, hvilken type alarm, det drejer sig om og nulstille alarmen. Du kan også vælge, at sætte varmepumpen i hjælpedrift.

info/afhjælpning Her kan du læse, hvad alarmen skyldes og få tip til, hvad du kan gøre for at afhjælp det problem, der forårsagede alarmen.

nulstil alarm I mange tilfælde er det nok at vælge "nulstil alarm" for at produktet skal gå tilbage til normal drift. Hvis den begynder at lyse grønt, når du har valgt "nulstil alarm", er alarmen afhjulpet. Hvis den fortsat lyser rødt, og menuen "alarm" vises på displayet, eksisterer det problem, der forårsagede alarmen, fortsat.

hjælpedrift "hjælpedrift" er en form for nøddrift. Det indebærer, at varmepumpen producerer varme og/eller varmt vand, selvom der forefindes et problem. Dette kan indebære, at varmepumpens kompressor ikke er i drift. Det er i så fald el-patronen, der producerer varme og/eller varmtvand.



HUSK!

For at kunne vælge hjælpedrift skal der være valgt et alarmtiltag i menu 5.1.4.



HUSK!

At vælge "hjælpedrift" er ikke det samme som at afhjælp det problem, der forårsagede alarmen. Statuslampen vil derfor fortsat lyse rødt.

Hvis en driftsforstyrrelse ikke vises på displayet, kan følgende tip anvendes:

Grundlæggende forholdsregler

Begynd med at kontrollere følgende ting:

- Kontaktens (SF1) position.
- Husets gruppe- og hovedsikringer.
- Husets HPFI-relæ.
- Automatsikring til METROSAVER UB (FC1).
- Korrekt indstillet effektovervågning (hvis strømfølerne er monteret).

Lav temperatur på det varme vand eller manglende varmt vand

- Blandingsventil (hvis monteret) er indstillet for lavt.
 - Juster blandingsventilen.
- METROSAVER UB i forkert driftsindstilling.
 - Gå ind i menu 4.2. Hvis position "auto" er valgt, vælg da en højere værdi på "stop af tilskudsvarme" i menu 4.9.2.
 - Hvis positionen "manuelt" er valgt, vælg også "tilskudsvarme".
- Stort varmtvandsforbrug.
 - Vent til det varme vand er blevet opvarmet. Midlertidigt øget varmtvandskapacitet (midlert. luksusindst.) kan aktiveres i menu 2.1.
- For lav varmtvandsindstilling.
 - Gå ind i menu 2.2, og vælg drift med højere komfort.
- For lav eller ingen driftsprioritering af varmt vand.
 - Gå ind i menu 4.9.1, og udvid tidsrummet for, hvornår varmtvand skal driftsprioriteres. Bemærk, at hvis tiden for varmtvand øges, mindskes tiden for varmeproduktion, hvilket kan give en lavere/ujævn rumtemperatur.

Lav rumtemperatur

- Lukkede termostater i flere rum.
 - Indstil termostaterne på maks. i så mange rum som muligt. Juster rumtemperaturen på menu 1.1 i stedet for at slukke på termostaterne.
- For lavt indstillet værdi på varmeautomatikken.
 - Gå ind i menu 1.1 "temperatur", og øg varmekurvens forskydning. Hvis rumtemperaturen stadig er lav i koldt vejr, kan det være nødvendigt at opjustere kurvens hældning i menu 1.9.1 "varmekurve".
- METROSAVER UB i forkert driftsindstilling.
 - Gå ind i menu 4.2. Hvis position "auto" er valgt, vælg da en højere værdi på "stop af varme" i menu 4.9.2.

- Hvis positionen "manuelt" er valgt, vælg også "varme". Hvis det ikke er nok, vælg da også "tilskudsvarme".
- For lav eller ingen driftsprioritering af varme.
 - Gå ind i menu 4.9.1, og udvid tidsrummet for, hvornår varme skal driftsprioriteres. Bemærk, at hvis tiden for varme øges, mindskes tiden for varmtvandsproduktion, hvilket kan give en mindre mængde varmtvand.
- "Ferieindstilling" aktiveret i menu 4.7.
 - Gå ind i menu 4.7 og vælg "Fra".
- Ekstern kontakt til ændring af rumvarme aktiveret.
 - Kontrollér eventuelle eksterne kontakter.
- Luft i klimaanlægget.
 - Udluft klimaanlægget (se side 31).
- Lukkede ventiler til klimaanlægget.
 - Åbn ventilerne.

Høj rumtemperatur

- For højt indstillet værdi på varmeautomatikken.
 - Gå ind i menu 1.1 (temperatur), og sænk varmekurvens forskydning. Hvis rumtemperaturen stadig er høj i koldt vejr, kan det være nødvendigt at nedjustere kurvens hældning i menu 1.9.1 (varmekurve).
- Ekstern kontakt til ændring af rumvarme aktiveret.
 - Kontrollér eventuelle eksterne kontakter.

Uensartet rumtemperatur

- Forkert indstillet varmekurve.
 - Finjuster varmekurven i menu 1.9.1
- For højt indstillet værdi på "dT ved DUT".
 - Gå ind i menu 5.1.14 (flowindst. klimasystem), og nedjuster værdien for "dT ved DUT".
- Ujævnt flow over radiatorerne.
 - Juster flowfordelingen mellem radiatorerne.

Lavt systemtryk

- For lidt vand i klimaanlægget.
 - Fyld vand i klimaanlægget (se side 31).

Kompressor starter ikke

- Der er ikke noget varmebehov.
 - METROSAVER UB kalder hverken på varme eller varmt vand.
- Kompressor blokeret på grund af temperaturvilkår.
 - Vent, indtil temperaturen er inden for produktets arbejdsområde.
- Mindste tid mellem kompressorstarter er ikke opnået.
 - Vent mindst 30 minutter, og kontroller derefter, om kompressoren er startet.
- Alarm udløst.
 - Følg anvisningerne på displayet.

Hvinende lyd i radiatorerne

- Lukkede termostater i rummene og forkert indstillet varmekurve.
 - Indstil termostaterne på maksimum i så mange rum som muligt. Finjuster varmekurven via menu 1.1 i stedet for at lukke termostaterne.
- For højt indstillet cirkulationspumpehastighed.
 - Gå ind i menu 5.1.11 (varmebærerpumpehastighed), og nedjuster cirkulationspumpens hastighed.
- Ujævnt flow over radiatorerne.
 - Juster flowfordelingen mellem radiatorerne.

Klukkende lyd

- For lidt vand i vandlåsen.
 - Fyld vand i vandlåsen.
- Lukket vandlås.
 - Kontroller og juster kondensvandslangen.

11 Tilbehør

Aktiv/Passiv køling i 4-rørssystem ACS 45

Art.nr. på forespørgsel

Ekstra shuntgruppe ECS 40/ECS 41

Dette tilbehør benyttes, når METROSAVER UB installeres i huse med to eller flere varmesystemer, der kræver forskellige fremløbstemperaturer.

ECS 40 (Maks. 80 m²)

Art.nr. 753536999

ECS 41 (ca. 80-250 m²)

Art.nr. 753535999

Frikøling PCS 44

Dette tilbehør benyttes, når METROSAVER UB installeres i et anlæg med frikøling.

Art.nr. 753530999

Fugtmåler HTS 40

Dette tilbehør benyttes til at vise og regulere luftfugtighed og temperaturer i både varme- og køledrift.

Gastilbehør

Kommunikationsmodul OPT 10

OPT 10 benyttes for at muliggøre tilslutning og styring af gaskedel NIBE GBM 10-15.

Art.nr. 067 513

Hjælperelæ HR 10

Hjælperelæ HR 10 benyttes til at styre eksterne 1- til 3-fase-belastninger som f.eks. oliebrændere, el-patroner og pumper.

Art.nr. 753638999

Hævefod EF 45

Dette tilbehør benyttes for at skabe større tilslutningsplads under METROSAVER UB.

Art nr. efter anmodning

Kommunikationsmodul MODBUS 40

MODBUS 40 betyder, at man kan styre og overvåge METROSAVER UB med en DUC (dataundercentral) i ejendomme. Kommunikationen sker da ved hjælp af MODBUS-RTU.

Art.nr. 753531999

Kommunikationsmodul SMS 40

I de tilfælde, hvor der ikke er internettilslutning, kan du ved hjælp af tilbehøret SMS 40 styre METROSAVER UB via SMS.

Art.nr. 753528999

Kommunikationsmodul til solenergi EME 20

EME 20 benyttes til at muliggøre kommunikation og styring mellem inverter til solceller fra METRO THERM og METROSAVER UB.

Poolopvarmning POOL 40

POOL 40 benyttes for at muliggøre poolopvarmning med METROSAVER UB.

Art.nr. på forespørgsel

Påfyldningsventilsæt KB 25/32

Ventilsæt til fyldning af kuldebærervæske i kollektorslangen. Inkl. snavsfilter og isolering.

KB 25 (maks. 12 kW)

Art.nr. på forespørgsel

KB 32 (maks. 30 kW)

Art.nr. 753532999

Rumenhed SAVER 40

Rumenhed er et tilbehør, der gør, at man kan styre og overvåge METROSAVER UB i en anden del af boligen end der, hvor den er placeret.

Art.nr. 753537999

Sammenkoblingssæt Solar 40

Solar 40 gør, at METROSAVER UB (sammen med VPAS) kan tilsluttes termisk solvarme.

Art.nr. 753534999

Sammenkoblingssæt Solar 42

Solar 42 gør, at METROSAVER UB (sammen med VPBS) kan tilsluttes termisk solvarme.

Art.nr. 753534999

Solcellepakke

Solcellepakke på 3 - 24 kW (10 - 80 paneler), som benyttes til at producere din egen el.

Varmtvandsbeholder/Akkumuleringstank

AHPH

Akkumuleringstank uden el-patron med indbygget varmtvandsspiral (rustfri).

METROSAVER 200

Art.nr. 150459611

METROSAVER 300

Art.nr. 150459612

METROSAVER 300 SOL

Art.nr. 150459613

Ventilationsanlæg ERS


Dette tilbehør benyttes til at tilføre boligen energi, der er genvundet fra ventilationsluften. Enheden ventilerer huset og opvarmer indblæsningsluften efter behov.

ERS 10-400

ERS 20-250

12 Tekniske oplysninger

Dimensioner og opsætningskoordinater



* Dette mål gælder ved 90° vinkel på kuldebærrørerne (sidetilslutning). Målet kan variere ca. ± 100 mm i højden, eftersom kuldebærrørerne delvist består af fleksible rør.

Elektriske data

3x400 V

METROSAVER UB-6		
Nominel spænding		400V 3N ~ 50Hz
Startstrøm	A_{rms}	13
Maks. driftsstrøm inklusive 0 kW el-patron (Anbefalet sikring).	A_{rms}	5,3(16)
Maks. driftsstrøm inklusive 1 – 2 kW el-patron (Anbefalet sikring).	A_{rms}	13(16)
Maks. driftsstrøm inklusive 3-4 kW el-patron (Anbefalet sikring).	A_{rms}	13(16)
Maks. driftsstrøm inklusive 5-6 kW el-patron (Anbefalet sikring).	A_{rms}	17(20)
Maks. driftsstrøm inklusive 7 kW el-patron, koblet ved levering (Anbefalet sikring).	A_{rms}	17(20)
Maks. driftsstrøm inklusive 9 kW el-patron, kræver omkobling (Anbefalet sikring).	A_{rms}	20(20)
Tilskudseffekt	kW	1/2/3/4/5/6/7 (kan kobles om til 2/4/6/9)
Effekt, brinepumpe	W	30 – 87
Effekt, VB-pumpe	W	7 – 67
Kapslingsklasse		IPX1B
Udstyret opfylder kravene i henhold til IEC 61000-3-12		
Hvad angår tilslutninger opfylder produktet IEC 61000-3-3 tekniske krav		

METROSAVER UB-8		
Nominel spænding		400V 3N ~ 50Hz
Startstrøm	A_{rms}	16
Maks. driftsstrøm inklusive 0 kW el-patron (Anbefalet sikring).	A_{rms}	6,4(16)
Maks. driftsstrøm inklusive 1 – 2 kW el-patron (Anbefalet sikring).	A_{rms}	14(16)
Maks. driftsstrøm inklusive 3-4 kW el-patron (Anbefalet sikring).	A_{rms}	14(16)
Maks. driftsstrøm inklusive 5-6 kW el-patron (Anbefalet sikring).	A_{rms}	18(20)
Maks. driftsstrøm inklusive 7 kW el-patron, koblet ved levering (Anbefalet sikring).	A_{rms}	18(20)
Maks. driftsstrøm inklusive 9 kW el-patron, kræver omkobling (Anbefalet sikring).	A_{rms}	21(25)
Tilskudseffekt	kW	1/2/3/4/5/6/7 (kan kobles om til 2/4/6/9)
Effekt, brinepumpe	W	30 – 87
Effekt, VB-pumpe	W	7 – 67
Kapslingsklasse		IPX1B
Udstyret opfylder kravene i henhold til IEC 61000-3-12		
Hvad angår tilslutninger opfylder produktet IEC 61000-3-3 tekniske krav		

METROSAVER UB-10		
Nominel spænding		400V 3N ~ 50Hz
Startstrøm	A_{rms}	21
Maks. driftsstrøm inklusive 0 kW el-patron (Anbefalet sikring).	A_{rms}	8,3(16)
Maks. driftsstrøm inklusive 1 – 2 kW el-patron (Anbefalet sikring).	A_{rms}	15(16)
Maks. driftsstrøm inklusive 3-4 kW el-patron (Anbefalet sikring).	A_{rms}	15(16)
Maks. driftsstrøm inklusive 5-6 kW el-patron (Anbefalet sikring).	A_{rms}	19(20)
Maks. driftsstrøm inklusive 7 kW el-patron, koblet ved levering (Anbefalet sikring).	A_{rms}	19(20)
Maks. driftsstrøm inklusive 9 kW el-patron, kræver omkobling (Anbefalet sikring).	A_{rms}	22(25)
Tilskudseffekt	kW	1/2/3/4/5/6/7 (kan kobles om til 2/4/6/9)
Effekt, brinepumpe	W	35 – 185
Effekt, VB-pumpe	W	7 – 67
Kapslingsklasse		IPX1B
Udstyret opfylder kravene i henhold til IEC 61000-3-12		
Hvad angår tilslutninger opfylder produktet IEC 61000-3-3 tekniske krav		

METROSAVER UB-12		
Nominel spænding		400V 3N ~ 50Hz
Startstrøm	A_{rms}	29
Maks. driftsstrøm inklusive 0 kW el-patron (Anbefalet sikring).	A_{rms}	9(16)
Maks. driftsstrøm inklusive 1 – 2 kW el-patron (Anbefalet sikring).	A_{rms}	18(20)
Maks. driftsstrøm inklusive 3-4 kW el-patron (Anbefalet sikring).	A_{rms}	18(20)
Maks. driftsstrøm inklusive 5-6 kW el-patron (Anbefalet sikring).	A_{rms}	18(20)
Maks. driftsstrøm inklusive 7 kW el-patron, koblet ved levering (Anbefalet sikring).	A_{rms}	23(25)
Maks. driftsstrøm inklusive 9 kW el-patron, kræver omkobling (Anbefalet sikring).	A_{rms}	24(25)
Tilskudseffekt	kW	1/2/3/4/5/6/7 (kan kobles om til 2/4/6/9)
Effekt, brinepumpe	W	35 – 185
Effekt, VB-pumpe	W	7 – 67
Kapslingsklasse		IPX1B
Udstyret opfylder kravene i henhold til IEC 61000-3-12		
Hvad angår tilslutninger opfylder produktet IEC 61000-3-3 tekniske krav		
METROSAVER UB-15		
Nominel spænding		400V 3N ~ 50Hz
Startstrøm	A_{rms}	43
Maks. driftsstrøm inklusive 0 kW el-patron (Anbefalet sikring).	A_{rms}	11(16)
Maks. driftsstrøm inklusive 1 – 2 kW el-patron (Anbefalet sikring).	A_{rms}	20(20)
Maks. driftsstrøm inklusive 3-4 kW el-patron (Anbefalet sikring).	A_{rms}	20(20)
Maks. driftsstrøm inklusive 5-6 kW el-patron (Anbefalet sikring).	A_{rms}	20(20)
Maks. driftsstrøm inklusive 7 kW el-patron, koblet ved levering (Anbefalet sikring).	A_{rms}	24(25)
Maks. driftsstrøm inklusive 9 kW el-patron, kræver omkobling (Anbefalet sikring).	A_{rms}	26(30)
Tilskudseffekt	kW	1/2/3/4/5/6/7 (kan kobles om til 2/4/6/9)
Effekt, brinepumpe	W	35 – 185
Effekt, VB-pumpe	W	10 – 87
Kapslingsklasse		IPX1B
Udstyret opfylder kravene i henhold til IEC 61000-3-12		
Hvad angår tilslutninger opfylder produktet IEC 61000-3-3 tekniske krav		
METROSAVER UB-17		
Nominel spænding		400V 3N ~ 50Hz
Startstrøm	A_{rms}	52
Maks. driftsstrøm inklusive 0 kW el-patron (Anbefalet sikring).	A_{rms}	13(16)
Maks. driftsstrøm inklusive 1 – 2 kW el-patron (Anbefalet sikring).	A_{rms}	22(25)
Maks. driftsstrøm inklusive 3-4 kW el-patron (Anbefalet sikring).	A_{rms}	22(25)
Maks. driftsstrøm inklusive 5-6 kW el-patron (Anbefalet sikring).	A_{rms}	22(25)
Maks. driftsstrøm inklusive 7 kW el-patron, koblet ved levering (Anbefalet sikring).	A_{rms}	26(30)
Maks. driftsstrøm inklusive 9 kW el-patron, kræver omkobling (Anbefalet sikring).	A_{rms}	28(30)
Tilskudseffekt	kW	1/2/3/4/5/6/7 (kan kobles om til 2/4/6/9)
Effekt, brinepumpe	W	35 – 185
Effekt, VB-pumpe	W	10 – 87
Kapslingsklasse		IPX1B
Udstyret opfylder kravene i henhold til IEC 61000-3-12		
Hvad angår tilslutninger opfylder produktet IEC 61000-3-3 tekniske krav		

Tekniske specifikationer

3x400 V

Model		METROSA- VER UB-6	METROSA- VER UB-8	METROSA- VER UB-10	METROSA- VER UB-12	METROSA- VER UB-15	METROSA- VER UB-17
Effektdata i henhold til EN 14511							
0/35 nominelt							
Afgivet varmeeffekt (P _H)	kW	5,69	7,93	10,09	11,48	15,37	16,89
Tilført el-effekt (P _E)	kW	1,27	1,70	2,19	2,51	3,48	3,93
COP		4,47	4,67	4,60	4,57	4,42	4,3
0/45 nominelt							
Afgivet varmeeffekt (P _H)	kW	5,33	7,50	9,55	10,99	14,86	16,10
Tilført el-effekt (P _E)	kW	1,52	2,03	2,63	3,02	4,09	4,49
COP		3,51	3,69	3,63	3,64	3,63	3,59
SCOP i henhold til EN 14825							
Nominel varmeeffekt (P _{designh})	kW	7 / 7	10 / 9	13 / 12	14 / 14	18 / 18	20 / 20
SCOP koldt klima, 35 °C/55 °C		4,8 / 3,8	5,0 / 4,0	4,9 / 3,9	4,9 / 3,8	4,7 / 3,7	4,5 / 3,7
SCOP middelklima, 35 °C/55 °C		4,7 / 3,7	4,9 / 3,9	4,8 / 3,8	4,8 / 3,7	4,6 / 3,7	4,4 / 3,6
Energimærkning, middelklima							
Produktets effektivitetsklasse ved rumopvarmning 35 °C/55 °C ¹		A+++ / A++	A+++ / A++	A+++ / A++	A+++ / A++	A++ / A++	A++ / A++
Systemets effektivitetsklasse ved rumopvarmning 35 °C/55 °C ²		A+++ / A++	A+++ / A++	A+++ / A+++	A+++ / A++	A+++ / A++	A++ / A++
Effektivitetsklasse ved opvarmning af vand/deklareret tappeprofil med varmtvandsbeholder ³		A / XL	A / XL	A / XL	A / XL	A / XL	A / XL
Lyd							
Lydeffektniveau (L _{WA}) _{EN 12102} ved 0/35	dB(A)	41	38	42	43	42	42
Lydtryksniveau (L _{PA}) beregnede værdier iht. EN ISO 11203 ved 0/35 og 1 m afstand	dB(A)	26	23	27	28	27	27
Kølemediekreds							
Kølemediets type		R407C					
GWP kølemedie		1 774					
Påfyldningsmængde	kg	1,5	1,7	1,9	2,0	2,0	2,0
CO ₂ -ækvivalent	ton	2,66	3,02	3,37	3,55	3,55	3,55
Brydeværdi, pressostat HP/LP	MPa	2,9 (29 bar) / 0,15 (1,5 bar)					
Brinekreds							
Min./maks. systemtryk kuldebærer	MPa	0,05 (0,5 bar) / 0,45 (4,5 bar)					
Min. flow	l/sek.	0,25	0,33	0,40	0,47	0,62	0,67
Nominelt flow	l/sek.	0,30	0,42	0,51	0,65	0,75	0,82
Maks. eksternt tilg. tryk ved nom. flow	kPa	58	48	85	69	58	48
Min./maks. indgående KB-temp	°C	se diagram					
Min. udgående brinetemp.	°C	-12					
Vardebærerkreds							
Min./maks. systemtryk vardebærer	MPa	0,05 (0,5 bar) / 0,45 (4,5 bar)					
Min. flow	l/sek.	0,10	0,13	0,16	0,19	0,25	0,27
Nominelt flow	l/sek.	0,13	0,18	0,22	0,27	0,36	0,40
Maks. eksternt tilg. tryk ved nom. flow	kPa	67	64	64	58	60	55
Min./maks. VB-temp	°C	se diagram					
Rørtilslutninger							
Brine udv. diam., CU-rør	mm	28	28	28	28	28	35
Vardebærer udv. diam., CU-rør	mm	22	22	22	28	28	28
Tilslutning, varmtvandsbeholder udv. diam.	mm	22	22	22	28	28	28
Mål og vægt							
Bredde x Dybde x Højde	mm	600 x 620 x 1 500					


Model		METROSA- VER UB-6	METROSA- VER UB-8	METROSA- VER UB-10	METROSA- VER UB-12	METROSA- VER UB-15	METROSA- VER UB-17
Installationshøjde ⁴	mm	1 670					
Vægt, komplet varmepumpe	kg	160	170	175	190	200	205
Vægt, kun kølemodul	kg	100	105	111	126	134	136
Emner i henhold til forordning (EG) nr. 1907/2006, artikel 33 (Reach)		Bly i messingdetaljer					
Artikelnummer, 3x400 V		150459625	150459626	150459627	150459628	150459629	150459630

- 1 Skala for produktets effektivitetsklasse ved rumopvarmning: A+++ til D.
- 2 Skala for systemets effektivitetsklasse ved rumopvarmning: A+++ til G. Anført effektivitet for systemet tager hensyn til produktets temperaturregulator.
- 3 Skala for effektivitetsklasse varmtvand: A+ til F.
- 4 Med afmonterede fødder bliver højden ca. 1 650 mm.


Arbejdsområde, varmepumpe, kompressordrift

Kompressoren giver en fremløbstemperatur op til 65 °C ved 0 °C indgående kuldebærertemperatur.


6 - 10 kW, 3x400V



Andet



12 kW, 3x400V



Energimærkning

Informationsark

Producent		Metro Therm					
Model		Metrosaver UB-6	Metrosaver UB-8	Metrosaver UB-10	Metrosaver UB-12	Metrosaver UB-15	Metrosaver UB-17
Model varmtvandsbeholder		Metrosaver 300	Metrosaver 300	Metrosaver 300	Metrosaver 300	Metrosaver 300	Metrosaver 300
Temperatur anvendelse	°C	35 / 55	35 / 55	35 / 55	35 / 55	35 / 55	35 / 55
Deklareret tappeprofil opvarmning af vand		XXL	XXL	XXL	XXL	XXL	XXL
Effektivitetsklasse rumopvarmning, middelklima		A+++ / A++	A+++ / A++	A+++ / A++	A+++ / A++	A+++ / A++	A++ / A++
Effektivitetsklasse opvarmning af vand, middelklima		A	A	A	A	A	A
Nominal varmeeffekt (P_{designh}), middelklima	kW	7 / 7	10 / 9	13 / 12	14	18	20
Årligt energiforbrug rumopvarmning, middelklima	kWh	3 151 / 3 640	4 245 / 4 907	5 466 / 6 347	6 042 / 7 785	8 134 / 10 194	9 474 / 11 407
Årligt energiforbrug opvarmning af vand, middel klima	kWh	2 025	1 995	1 945	2 121	2 283	2 235
Sæsonmiddel virkningsgrad rumopvarmning, middelklima	%	178 / 140	187 / 147	184 / 144	183 / 141	175 / 138	166 / 137
Energieffektivitet ved opvarmning af vand, middelklima	%	106	108	111	102	94	96
Lydeffektniveau L_{WA} indendørs	dB	42	42	42	45	43	43
Nominal varmeeffekt (P_{designh}), koldt klima	kW	7 / 7	10 / 9	13 / 12	14	18	20
Nominal varmeeffekt (P_{designh}), varmt klima	kW	7 / 7	10 / 9	13 / 12	14	18	20
Årligt energiforbrug rumopvarmning, koldt klima	kWh	3 577 / 4 201	4 904 / 5 599	6 351 / 7 269	6 993 / 9 049	9 454 / 11 893	11 047 / 13 300
Årligt energiforbrug opvarmning af vand, koldt klima	kWh	2 025	1 995	1 945	2 121	2 283	2 235
Årligt energiforbrug rumopvarmning, varmt klima	kWh	2 080 / 2 447	2 842 / 3 255	3 655 / 4 236	3 949 / 5 120	5 333 / 6 636	6 224 / 7 404
Årligt energiforbrug opvarmning af vand, varmt klima	kWh	2 025	1 995	1 945	2 121	2 283	2 235
Sæsonmiddel virkningsgrad rumopvarmning, koldt klima	%	185 / 145	193 / 152	189 / 149	189 / 145	180 / 141	171 / 140
Energieffektivitet ved opvarmning af vand, koldt klima	%	106	108	111	102	94	96
Sæsonmiddel virkningsgrad rumopvarmning, varmt klima	%	177 / 138	186 / 146	182 / 143	181 / 138	172 / 137	164 / 136
Energieffektivitet ved opvarmning af vand, varmt klima	%	106	108	111	102	94	96
Lydeffektniveau L_{WA} udendørs	dB	-	-	-	-	-	-

Data for pakkens energieffektivitet

Model		Metrosaver UB-6	Metrosaver UB-8	Metrosaver UB-10	Metrosaver UB-12	Metrosaver UB-15	Metrosaver UB-17
Model varmtvandsbeholder		Metrosaver 300	Metrosaver 300	Metrosaver 300	Metrosaver 300	Metrosaver 300	Metrosaver 300
Temperatur anvendelse	°C	35 / 55	35 / 55	35 / 55	35 / 55	35 / 55	35 / 55
Temperaturregulator, klasse		VII					
Temperaturregulator, bidrag til effektivitet	%	3,5					
Pakkens sæsonmiddelvirkningsgrad ved rumopvarmning, middelklima	%	182 / 143	190 / 150	188 / 148	187 / 144	178 / 141	170 / 140
Pakkens effektivitetsklasse ved rumopvarmning, middelklima		A+++ / A++	A+++ / A+++	A+++ / A++	A+++ / A++	A+++ / A++	A++ / A++
Pakkens sæsonmiddelvirkningsgrad ved rumopvarmning, koldt klima	%	188 / 148	197 / 156	193 / 153	193 / 148	183 / 145	174 / 144
Pakkens sæsonmiddelvirkningsgrad ved rumopvarmning, varmt klima	%	181 / 142	189 / 150	186 / 147	185 / 142	176 / 140	167 / 140

Anført effektivitet for pakken tager også hensyn til dens temperaturregulator. Hvis pakken er suppleret med ekstern tilskudskedel eller solvarme, skal den samlede effektivitet for pakken omregnes.

Teknisk dokumentation

Model	Metrosaver UB-6										
Model varmtvandsbeholder	Metrosaver 300										
Type varmepumpe	☐ Luft-vand ☐ Fraluft-vand ☒ Væske-vand ☐ Vand-vand										
Lavtemperatur-varmepumpe	☐ Ja ☒ Nej										
Indbygget el-patron for tilskud	☒ Ja ☐ Nej										
Varmepumpe for varme og varmt vand	☒ Ja ☐ Nej										
Klima	☒ Middel ☐ Koldt ☐ Varmt										
Temperaturanvendelse	☒ Middel (55 °C) ☐ Lav (35 °C)										
Anvendte standarder	EN-14825, EN-16147 & EN12102										
Nominel afgivet varmeeffekt	Prated	6,5	kW	Sæsonmiddelvirkningsgrad ved rumopvarmning			η_s	140	%		
Deklareret kapacitet for rumopvarmning ved delast og ved udetemperatur T_j				Deklareret COP for rumopvarmning ved delast og ved udetemperatur T_j							
$T_j = -7\text{ °C}$	Pdh	5,3	kW	$T_j = -7\text{ °C}$			COPd	3,16	-		
$T_j = +2\text{ °C}$	Pdh	5,5	kW	$T_j = +2\text{ °C}$			COPd	3,75	-		
$T_j = +7\text{ °C}$	Pdh	5,6	kW	$T_j = +7\text{ °C}$			COPd	4,12	-		
$T_j = +12\text{ °C}$	Pdh	5,8	kW	$T_j = +12\text{ °C}$			COPd	4,53	-		
$T_j = \text{biv}$	Pdh	5,4	kW	$T_j = \text{biv}$			COPd	3,32	-		
$T_j = \text{TOL}$	Pdh	5,2	kW	$T_j = \text{TOL}$			COPd	2,93	-		
$T_j = -15\text{ °C}$ (hvis $\text{TOL} < -20\text{ °C}$)	Pdh		kW	$T_j = -15\text{ °C}$ (hvis $\text{TOL} < -20\text{ °C}$)			COPd		-		
Bivalenttemperatur	T_{biv}	-5	°C	Min. udelufttemperatur			TOL	-10	°C		
Kapacitet ved cyklusløb	P _{cyh}		kW	COP ved cyklusløb			COP _{cy}		-		
Degraderingskoefficient	Cdh	1,00	-	Maks. fremløbstemperatur			WTOL	65	°C		
Effektforbrug i andre tilstande end aktiv tilstand				Tilskudsvarme							
Off-tilstand	P _{OFF}	0,002	kW	Nominel varmeeffekt			P _{sup}	1,3	kW		
Termostat off-indstilling	P _{TO}	0	kW								
Standby-tilstand	P _{SB}	0,007	kW	Type tilført energi			Elektrisk				
Krumtaphusopvarmertilstand	P _{CK}	0,014	kW								
Andre poster											
Kapacitetsregulering	Fast			Nominelt luftflow (luft-vand)					m³/h		
Lydeffektniveau, indendørs/udendørs	L _{WA}	42 / -	dB	Nominelt varmemæderflow				0,56	m³/h		
Årligt energiforbrug	Q _{HE}	3 640	kWh	Kuldebærerflow væske-vand eller vand-vand-varmepumper				0,99	m³/h		
For varmepumpe med både rumopvarmning og opvarmning af vand											
Deklareret tappeprofil opvarmning af vand			XXL		Energieffektivitet ved opvarmning af vand			η_{wh}	106	%	
Dagligt energiforbrug	Q _{elec}	9,22	kWh	Dagligt brændstofforbrug			Q _{fuel}		kWh		
Årligt energiforbrug	AEC	2 025	kWh	Årligt brændstofforbrug			AFC		GJ		
Kontaktoplysninger	METRO THERM A/S – Rundinsvej 55 – 3200 Helsingør – Danmark										

Model		Metrosaver UB-8					
Model varmtvandsbeholder		Metrosaver 300					
Type varmepumpe		☐ Luft-vand ☐ Fraluft-vand ☒ Væske-vand ☐ Vand-vand					
Lavtemperatur-varmepumpe		☐ Ja ☒ Nej					
Indbygget el-patron for tilskud		☒ Ja ☐ Nej					
Varmepumpe for varme og varmt vand		☒ Ja ☐ Nej					
Klima		☒ Middel ☐ Koldt ☐ Varmt					
Temperaturanvendelse		☒ Middel (55 °C) ☐ Lav (35 °C)					
Anvendte standarder		EN-14825, EN-16147 & EN12102					
Nominel afgivet varmeeffekt	Prated	9,20	kW	Sæsonmiddelvirkningsgrad ved rumopvarmning	η_s	147	%
Deklareret kapacitet for rumopvarmning ved delast og ved udetemperatur T_j				Deklareret COP for rumopvarmning ved delast og ved udetemperatur T_j			
$T_j = -7\text{ °C}$	Pdh	7,4	kW	$T_j = -7\text{ °C}$	COPd	3,31	-
$T_j = +2\text{ °C}$	Pdh	7,7	kW	$T_j = +2\text{ °C}$	COPd	3,93	-
$T_j = +7\text{ °C}$	Pdh	7,9	kW	$T_j = +7\text{ °C}$	COPd	4,30	-
$T_j = +12\text{ °C}$	Pdh	8,0	kW	$T_j = +12\text{ °C}$	COPd	4,73	-
$T_j = \text{biv}$	Pdh	7,5	kW	$T_j = \text{biv}$	COPd	3,49	-
$T_j = \text{TOL}$	Pdh	7,2	kW	$T_j = \text{TOL}$	COPd	3,09	-
$T_j = -15\text{ °C}$ (hvis $\text{TOL} < -20\text{ °C}$)	Pdh		kW	$T_j = -15\text{ °C}$ (hvis $\text{TOL} < -20\text{ °C}$)	COPd		-
Bivalenttemperatur	T_{biv}	-5	°C	Min. udelufttemperatur	TOL	-10	°C
Kapacitet ved cyklusløb	P_{cyc}		kW	COP ved cyklusløb	COP_{cyc}		-
Degraderingskoefficient	C_{dh}	1,00	-	Maks. fremløbstemperatur	WTOL	65	°C
Effektforbrug i andre tilstande end aktiv tilstand				Tilskudsvarme			
Off-tilstand	P_{OFF}	0,002	kW	Nominel varmeeffekt	P_{sup}	2,0	kW
Termostat off-indstilling	P_{TO}	0	kW				
Standby-tilstand	P_{SB}	0,007	kW	Type tilført energi	Elektrisk		
Krumtaphusopvarmertilstand	P_{CK}	0,014	kW				
Andre poster							
Kapacitetsregulering	Fast			Nominelt luftflow (luft-vand)			m³/h
Lydeffektniveau, indendørs/udendørs	L_{WA}	42 / -	dB	Nominelt vardebærerflow		0,79	m³/h
Årligt energiforbrug	Q_{HE}	4 907	kWh	Kuldebærerflow væske-vand eller vand-vand-varmepumper		1,43	m³/h
For varmepumpe med både rumopvarmning og opvarmning af vand							
Deklareret tappeprofil opvarmning af vand	XXL			Energieffektivitet ved opvarmning af vand	η_{wh}	108	%
Dagligt energiforbrug	Q_{elec}	9,09	kWh	Dagligt brændstofforbrug	Q_{fuel}		kWh
Årligt energiforbrug	AEC	1 995	kWh	Årligt brændstofforbrug	AFC		GJ
Kontaktoplysninger	METRO THERM A/S – Rundinsvej 55 – 3200 Helsingør – Danmark						

Model		Metrosaver UB-10					
Model varmtvandsbeholder		Metrosaver 300					
Type varmepumpe		☐ Luft-vand ☐ Fraluft-vand ☒ Væske-vand ☐ Vand-vand					
Lavtemperatur-varmepumpe		☐ Ja ☒ Nej					
Indbygget el-patron for tilskud		☒ Ja ☐ Nej					
Varmepumpe for varme og varmt vand		☒ Ja ☐ Nej					
Klima		☒ Middel ☐ Koldt ☐ Varmt					
Temperaturanvendelse		☒ Middel (55 °C) ☐ Lav (35 °C)					
Anvendte standarder		EN-14825, EN-16147 & EN12102					
Nominel afgivet varmeeffekt	Prated	11,70	kW	Sæsonmiddelvirkningsgrad ved rumopvarmning	η_s	144	%
Deklareret kapacitet for rumopvarmning ved dellast og ved udetemperatur T_j				Deklareret COP for rumopvarmning ved dellast og ved udetemperatur T_j			
$T_j = -7\text{ °C}$	Pdh	9,3	kW	$T_j = -7\text{ °C}$	COPd	3,25	-
$T_j = +2\text{ °C}$	Pdh	9,7	kW	$T_j = +2\text{ °C}$	COPd	3,85	-
$T_j = +7\text{ °C}$	Pdh	9,9	kW	$T_j = +7\text{ °C}$	COPd	4,23	-
$T_j = +12\text{ °C}$	Pdh	10,1	kW	$T_j = +12\text{ °C}$	COPd	4,65	-
$T_j = \text{biv}$	Pdh	9,4	kW	$T_j = \text{biv}$	COPd	3,42	-
$T_j = \text{TOL}$	Pdh	9,2	kW	$T_j = \text{TOL}$	COPd	3,03	-
$T_j = -15\text{ °C}$ (hvis TOL < -20 °C)	Pdh		kW	$T_j = -15\text{ °C}$ (hvis TOL < -20 °C)	COPd		-
Bivalenttemperatur	T_{biv}	-5	°C	Min. udelufttemperatur	TOL	-10	°C
Kapacitet ved cyklusløb	P _{cyh}		kW	COP ved cyklusløb	COP _{cyh}		-
Degraderingskoefficient	Cdh	1,00	-	Maks. fremløbstemperatur	WTOL	65	°C
Effektforbrug i andre tilstande end aktiv tilstand				Tilskudsvarme			
Off-tilstand	P _{OFF}	0,002	kW	Nominel varmeeffekt	P _{sup}	2,5	kW
Termostat off-indstilling	P _{TO}	0	kW				
Standby-tilstand	P _{SB}	0,007	kW	Type tilført energi	Elektrisk		
Krumtaphusopvarmertilstand	P _{CK}	0,014	kW				
Andre poster							
Kapacitetsregulering	Fast			Nominelt luftflow (luft-vand)			m³/h
Lydeffektniveau, indendørs/udendørs	L _{WA}	42 / -	dB	Nominelt vardebærerflow		1,01	m³/h
Årligt energiforbrug	Q _{HE}	6 347	kWh	Kuldebærerflow væske-vand eller vand-vand-varmepumper		1,80	m³/h
For varmepumpe med både rumopvarmning og opvarmning af vand							
Deklareret tappeprofil opvarmning af vand	XXL			Energieffektivitet ved opvarmning af vand	η_{wh}	111	%
Dagligt energiforbrug	Q _{elec}	8,86	kWh	Dagligt brændstofforbrug	Q _{fuel}		kWh
Årligt energiforbrug	AEC	1 945	kWh	Årligt brændstofforbrug	AFC		GJ
Kontaktoplysninger	METRO THERM A/S – Rundinsvej 55 – 3200 Helsingør – Danmark						

Model				Metrosaver UB-12			
Model varmtvandsbeholder				Metrosaver 300			
Type varmepumpe				☐ Luft-vand ☐ Fraluft-vand ☒ Væske-vand ☐ Vand-vand			
Lavtemperatur-varmepumpe				☐ Ja ☒ Nej			
Indbygget el-patron for tilskud				☒ Ja ☐ Nej			
Varmepumpe for varme og varmt vand				☒ Ja ☐ Nej			
Klima				☒ Middel ☐ Koldt ☐ Varmt			
Temperaturanvendelse				☒ Middel (55 °C) ☐ Lav (35 °C)			
Anvendte standarder				EN-14825 & EN-16147			
Nominel afgivet varmeeffekt		Prated	14,0	kW	Sæsonmiddelvirkningsgrad ved rumopvarmning		η_s 141 %
Deklareret kapacitet for rumopvarmning ved dellast og ved udetemperatur T_j				Deklareret COP for rumopvarmning ved dellast og ved udetemperatur T_j			
$T_j = -7\text{ °C}$	Pdh	10,8	kW	$T_j = -7\text{ °C}$	COPd	3,30	-
$T_j = +2\text{ °C}$	Pdh	11,1	kW	$T_j = +2\text{ °C}$	COPd	3,80	-
$T_j = +7\text{ °C}$	Pdh	11,3	kW	$T_j = +7\text{ °C}$	COPd	4,10	-
$T_j = +12\text{ °C}$	Pdh	11,5	kW	$T_j = +12\text{ °C}$	COPd	4,40	-
$T_j = \text{biv}$	Pdh	10,9	kW	$T_j = \text{biv}$	COPd	3,46	-
$T_j = \text{TOL}$	Pdh	10,7	kW	$T_j = \text{TOL}$	COPd	3,12	-
$T_j = -15\text{ °C}$ (hvis TOL < -20 °C)	Pdh		kW	$T_j = -15\text{ °C}$ (hvis TOL < -20 °C)	COPd		-
Bivalenttemperatur				Min. udelufttemperatur			
T_{biv}	-4,2	°C		TOL	-10	°C	
Kapacitet ved cyklusløb				COP ved cyklusløb			
P _{psych}		kW		COP _{psych}			-
Degradationskoefficient				Maks. fremløbstemperatur			
C _{dh}	0,99	-		WTOL	65	°C	
Effektforbrug i andre tilstande end aktiv tilstand				Tilskudsvarme			
Off-tilstand	P _{OFF}	0,002	kW	Nominel varmeeffekt	P _{sup}	3,3	kW
Termostat off-indstilling	P _{TO}	0,018	kW				
Standby-tilstand	P _{SB}	0,007	kW	Type tilført energi	Elektrisk		
Krumtaphusopvarmertilstand	P _{CK}	0,030	kW				
Andre poster							
Kapacitetsregulering	Fast			Nominelt luftflow (luft-vand)			m³/h
Lydeffektniveau, indendørs/udendørs	L _{WA}	45 / -	dB	Nominelt vardebærerflow		1,15	m³/h
Årligt energiforbrug	Q _{HE}	7 785	kWh	Kuldebærerflow væske-vand eller vand-vand-varmepumper		2,18	m³/h
For varmepumpe med både rumopvarmning og opvarmning af vand							
Deklareret tappeprofil opvarmning af vand				Energieffektivitet ved opvarmning af vand			
XXL				η_{wh}	102	%	
Dagligt energiforbrug	Q _{elec}	9,66	kWh	Dagligt brændstofforbrug	Q _{fuel}		kWh
Årligt energiforbrug	AEC	2 121	kWh	Årligt brændstofforbrug	AFC		GJ
Kontaktoplysninger				METRO THERM A/S – Rundinsvej 55 – 3200 Helsingør – Danmark			

Model		Metrosaver UB-15					
Model varmtvandsbeholder		Metrosaver 300					
Type varmepumpe		☐ Luft-vand ☐ Fraluft-vand ☒ Væske-vand ☐ Vand-vand					
Lavtemperatur-varmepumpe		☐ Ja ☒ Nej					
Indbygget el-patron for tilskud		☒ Ja ☐ Nej					
Varmepumpe for varme og varmt vand		☒ Ja ☐ Nej					
Klima		☒ Middel ☐ Koldt ☐ Varmt					
Temperaturanvendelse		☒ Middel (55 °C) ☐ Lav (35 °C)					
Anvendte standarder		EN-14825 & EN-16147					
Nominel afgivet varmeeffekt	Prated	18,0	kW	Sæsonmiddelvirkningsgrad ved rumopvarmning	η_s	138	%
Deklareret kapacitet for rumopvarmning ved delast og ved udetemperatur T_j				Deklareret COP for rumopvarmning ved delast og ved udetemperatur T_j			
$T_j = -7\text{ °C}$	Pdh	14,6	kW	$T_j = -7\text{ °C}$	COPd	3,16	-
$T_j = +2\text{ °C}$	Pdh	14,8	kW	$T_j = +2\text{ °C}$	COPd	3,72	-
$T_j = +7\text{ °C}$	Pdh	15,1	kW	$T_j = +7\text{ °C}$	COPd	4,01	-
$T_j = +12\text{ °C}$	Pdh	15,4	kW	$T_j = +12\text{ °C}$	COPd	4,27	-
$T_j = \text{biv}$	Pdh	14,6	kW	$T_j = \text{biv}$	COPd	3,27	-
$T_j = \text{TOL}$	Pdh	14,6	kW	$T_j = \text{TOL}$	COPd	2,96	-
$T_j = -15\text{ °C}$ (hvis $\text{TOL} < -20\text{ °C}$)	Pdh		kW	$T_j = -15\text{ °C}$ (hvis $\text{TOL} < -20\text{ °C}$)	COPd		-
Bivalenttemperatur	T_{biv}	-5,1	°C	Min. udelufttemperatur	TOL	-10	°C
Kapacitet ved cyklusløb	P_{cyc}		kW	COP ved cyklusløb	COP_{cyc}		-
Degraderingskoefficient	C_{dh}	0,99	-	Maks. fremløbstemperatur	WTOL	65	°C
Effektforbrug i andre tilstande end aktiv tilstand				Tilskudsvarme			
Off-tilstand	P_{OFF}	0,002	kW	Nominel varmeeffekt	P_{sup}	3,4	kW
Termostat off-indstilling	P_{TO}	0,022	kW				
Standby-tilstand	P_{SB}	0,007	kW	Type tilført energi	Elektrisk		
Krumtaphusopvarmertilstand	P_{CK}	0,035	kW				
Andre poster							
Kapacitetsregulering	Fast			Nominelt luftflow (luft-vand)			m³/h
Lydeffektniveau, indendørs/udendørs	L_{WA}	43 / -	dB	Nominelt vardebærerflow		1,57	m³/h
Årligt energiforbrug	Q_{HE}	10 194	kWh	Kuldebærerflow væske-vand eller vand-vand-varmepumper		2,89	m³/h
For varmepumpe med både rumopvarmning og opvarmning af vand							
Deklareret tappeprofil opvarmning af vand	XXL			Energieffektivitet ved opvarmning af vand	η_{wh}	94	%
Dagligt energiforbrug	Q_{elec}	10,39	kWh	Dagligt brændstofforbrug	Q_{fuel}		kWh
Årligt energiforbrug	AEC	2 283	kWh	Årligt brændstofforbrug	AFC		GJ
Kontaktoplysninger	METRO THERM A/S – Rundinsvej 55 – 3200 Helsingør – Danmark						

Model		Metrosaver UB-17					
Model varmtvandsbeholder		Metrosaver 300					
Type varmepumpe		☐ Luft-vand ☐ Fraluft-vand ☒ Væske-vand ☐ Vand-vand					
Lavtemperatur-varmepumpe		☐ Ja ☒ Nej					
Indbygget el-patron for tilskud		☒ Ja ☐ Nej					
Varmepumpe for varme og varmt vand		☒ Ja ☐ Nej					
Klima		☒ Middel ☐ Koldt ☐ Varmt					
Temperaturanvendelse		☒ Middel (55 °C) ☐ Lav (35 °C)					
Anvendte standarder		EN-14825 & EN-16147					
Nominel afgivet varmeeffekt	Prated	20,0	kW	Sæsonmiddelvirkningsgrad ved rumopvarmning	η_s	137	%
Deklareret kapacitet for rumopvarmning ved delast og ved udetemperatur T_j				Deklareret COP for rumopvarmning ved delast og ved udetemperatur T_j			
$T_j = -7\text{ °C}$	Pdh	16,0	kW	$T_j = -7\text{ °C}$	COPd	3,25	-
$T_j = +2\text{ °C}$	Pdh	16,2	kW	$T_j = +2\text{ °C}$	COPd	3,70	-
$T_j = +7\text{ °C}$	Pdh	16,6	kW	$T_j = +7\text{ °C}$	COPd	3,95	-
$T_j = +12\text{ °C}$	Pdh	16,9	kW	$T_j = +12\text{ °C}$	COPd	4,16	-
$T_j = \text{biv}$	Pdh	16,1	kW	$T_j = \text{biv}$	COPd	3,35	-
$T_j = \text{TOL}$	Pdh	16,0	kW	$T_j = \text{TOL}$	COPd	3,08	-
$T_j = -15\text{ °C}$ (hvis $\text{TOL} < -20\text{ °C}$)	Pdh		kW	$T_j = -15\text{ °C}$ (hvis $\text{TOL} < -20\text{ °C}$)	COPd		-
Bivalenttemperatur	T_{biv}	-4,8	°C	Min. udelufttemperatur	TOL	-10	°C
Kapacitet ved cyklusløb	P_{cyc}		kW	COP ved cyklusløb	COP_{cyc}		-
Degraderingskoefficient	C_{dh}	0,99	-	Maks. fremløbstemperatur	WTOL	65	°C
Effektforbrug i andre tilstande end aktiv tilstand				Tilskudsvarme			
Off-tilstand	P_{OFF}	0,002	kW	Nominel varmeeffekt	P_{sup}	4,0	kW
Termostat off-indstilling	P_{TO}	0,025	kW				
Standby-tilstand	P_{SB}	0,007	kW	Type tilført energi	Elektrisk		
Krumtaphusopvarmertilstand	P_{CK}	0,035	kW				
Andre poster							
Kapacitetsregulering	Fast			Nominelt luftflow (luft-vand)			m³/h
Lydeffektniveau, indendørs/udendørs	L_{WA}	43 / -	dB	Nominelt vardebærerflow		1,72	m³/h
Årligt energiforbrug	Q_{HE}	11 407	kWh	Kuldebærerflow væske-vand eller vand-vand-varmepumper		3,23	m³/h
For varmepumpe med både rumopvarmning og opvarmning af vand							
Deklareret tappeprofil opvarmning af vand	XXL			Energieffektivitet ved opvarmning af vand	η_{wh}	96	%
Dagligt energiforbrug	Q_{elec}	10,18	kWh	Dagligt brændstofforbrug	Q_{fuel}		kWh
Årligt energiforbrug	AEC	2 235	kWh	Årligt brændstofforbrug	AFC		GJ
Kontaktoplysninger	METRO THERM A/S – Rundinsvej 55 – 3200 Helsingør – Danmark						

13 Stikordsregister

Stikordsregister

A

Afmontering af dæksel, el-skab, 21
Afmontering af dæksel, indgangskort, 21
Afmontering af dæksler, 8
Afmonter motor på omskifterventilen., 55
Afvigelse af ønsket temperatur, 59
Alarm, 59
Arbejdsområde, varmepumpe, 67
Automatsikring, 20

B

Benyt det virtuelle tastatur, 39
Betjening, 38
Bladre mellem vinduer, 39
Brinside, 17

D

Data for systemets energieffektivitet, 68
Data for temperaturfølere, 55
Dimensioner og opsætningskoordinater, 63
Dimensioner og rørtilslutninger, 16
Display, 36
Displayenhed, 36
 Display, 36
 Håndhjul, 36
 Kontakt, 36
 OK-knap, 36
 Statuslampe, 36
 Tilbage-knap, 36

E

Efterjustering, udluftning, brinsiden, 34
Efterjustering, udluftning, varmebærersiden, 34
Efterjustering og udluftning, 32
 Efterjustering, udluftning, brinsiden, 34
 Efterjustering, udluftning, varmebærersiden, 34
 Pumpejustering, automatisk drift, 32
 Pumpejustering, manuel drift, 32
 Pumpekapacitetsdiagram, kuldebærerside, manuel drift, 32
Eksterne tilslutningsmuligheder, 27
 Ekstra cirkulationspumpe, 28
 Køleindstillingsvisning, 28
 Mulige valg for AUX-indgange, 27
 Mulige valg for AUX-udgang (potentialfrit skifterelæ), 28
 Styring af grundvandspumpe, 28
 Temperaturføler, varmtvand øverst, 23
 Varmtvandscirkulation, 28
Ekstra cirkulationspumpe, 28
El-skabe, 11
El-tilskudsvarme - maks. effekt, 24
El-tilskudsvarme - maks. effekt
 Indstilling af maks. el-effekt, 24
 Omkobling af maks. el-effekt, 24
El-tilslutninger, 20
 Afmontering af dæksel, el-skab, 21
 Afmontering af dæksel, indgangskort, 21
 Automatsikring, 20
 Effektovervågning, 26
 Eksterne tilslutningsmuligheder, 27
 El-tilskudsvarme - maks. effekt, 24
 Generelt, 20
 Indstillinger, 24
 Kabelbøjle, 21
 Master/slave, 25
 Motorsikring, 20
 myUpway, 27
 Nøddrift, 24
 Rumføler, 23

Stærkstrømstilslutning, 22
Temperaturbegrænser, 20
Temperaturføler, eksternt fremløb, 23
Temperaturføler, varmtvandspåfyldning, 23
Tilgængelighed, el-tilslutning, 20
Tilslutning af ekstern driftsspænding til styresystemet, 22
Tilslutning af tilbehør, 29
Tilslutninger, 22
Tilslutningsmuligheder, 25
Udeføler, 23
Energimærkning, 68
 Data for pakkens energieffektivitet, 68
 Informationsark, 68
 Teknisk dokumentation, 69

F

Fejlsøgning, 59
Forberedelser, 31

G

Garanti, 1 års ekstra garanti, 5
 Sådan gør du, 5

H

Hjælpe-menu, 39
Håndhjul, 36
Håndtering af alarm, 59

I

Igangsætning og justering, 31
 Efterjustering og udluftning, 32
 Forberedelser, 31
 Påfyldning og udluftning, 31
 Startguide, 31
Indstilling af en værdi, 38
Indstillinger, 24
Informationsark, 68
Installationskontrol, 6
Installationsplads, 7

K

Kabelbøjle, 21
Koldt- og varmtvand, 18
 Tilkobling af koldt- og varmtvand, 18
 Tilslutning af varmtvandsbeholder, 18
Komfortforstyrrelse
 Alarm, 59
 Fejlsøgning, 59
 Håndtering af alarm, 59
Kontakt, 36
Køledel, 13
Køleindstillingsvisning, 28

L

Landespecifik information, 5
Levering og håndtering, 7
 Afmontering af dæksler, 8
 Installationsplads, 7
 Medfølgende komponenter, 8
 Opstilling, 7
 Transport, 7
 Udtagning af kølemodul, 7

M

Medfølgende komponenter, 8
Menu 5 - SERVICE, 42
Menusystem, 37
 Benyt det virtuelle tastatur, 39
 Betjening, 38
 Bladre mellem vinduer, 39

- Hjælpe-menu, 39
- Indstilling af en værdi, 38
- Valg af alternativ, 38
- Valg af menu, 38
- Motorsikring, 20
- Mulige valg for AUX-indgange, 27
- Mulige valg for AUX-udgang (potentialfrit skifterrelæ), 28
- myUpway, 27
- Mærkning, 4

N

- Nøddrift, 53
 - Effekt i nøddrift, 24

O

- OK-knap, 36
- Opstilling, 7

P

- Pumpejustering, automatisk drift, 32
 - Kuldebærerside, 32
 - Vardebærersiden, 32
- Pumpejustering, manuel drift, 32
 - Vardebærerside, 33
- Pumpekapacitetsdiagram, kuldebærerside, manuel drift, 32
- Påfyldning og udluftning, 31
 - Påfyldning og udluftning af klimaanlæg, 31
 - Påfyldning og udluftning af kuldebærersystem, 31
- Påfyldning og udluftning af klimaanlæg, 31
- Påfyldning og udluftning af kuldebærersystem, 31

R

- Rumføler, 23
- Rørdimensioner, 16
- Rørtilslutninger, 15
 - Brineside, 17
 - Dimensioner og rørtilslutninger, 16
 - Generelt, 15
 - Koldt- og varmtvand
 - Tilkobling af koldt- og varmtvand, 18
 - Tilslutning af varmtvandsbeholder, 18
 - Rørdimensioner, 16
 - Sammenkoblingsmulighed, 18
 - Symbolforklaring, 15
 - Systemprincip, 16
 - Vardebærersiden, 17

S

- Sammenkoblingsmulighed, 18
 - Bufferbeholder, 18
 - Frikøling, 19
 - Grundvandssystem, 18
 - Pool, 19
 - To eller flere klimaanlæg, 19
- Serienummer, 4
- Service, 53
 - Servicetiltag, 53
- Servicetiltag, 53
 - Afmonter motor på omskifterventilen., 55
 - Data for temperaturfølere, 55
 - Nøddrift, 53
 - Starthjælp til cirkulationspumpe, 54
 - Tømning af brinesystemet, 54
 - Tømning af klimaanlægget, 53
 - Udtagning af kølemodul, 55
 - USB-serviceudtag, 56
- Sikkerhedsinformation
 - Installationskontrol, 6
 - Mærkning, 4
 - Serienummer, 4
 - Symboler, 4
- Startguide, 31
- Starthjælp til cirkulationspumpe, 54

- Statuslampe, 36
- Styring, 36, 40
 - Styring - Introduktion, 36
 - Styring - Menuer, 40
- Styring af grundvandspumpe, 28
- Styring - Introduktion, 36
 - Displayenhed, 36
 - Menusystem, 37
- Styring - Menuer, 40
 - Menu 5 - SERVICE, 42
- Stærkstrømstilslutning, 22
- Symboler, 4
- Symbolforklaring, 15
- Systemprincip, 16

T

- Teknisk dokumentation, 69
- Tekniske data, 66
 - Arbejdsområde, varmepumpe, 67
- Tekniske oplysninger, 63
 - Dimensioner og opsætningskoordinater, 63
 - Energimærkning, 68
 - Data for systemets energieffektivitet, 68
 - Informationsark, 68
 - Teknisk dokumentation, 69
 - Tekniske data, 66
- Temperaturbegrænser, 20
 - Nulstilling, 20
- Temperaturføler, eksternt fremløb, 23
- Temperaturføler, varmtvandspåfyldning, 23
- Temperaturføler, varmtvand øverst, 23
- Tilbage-knap, 36
- Tilbehør, 61
- Tilgængelighed, el-tilslutning, 20
- Tilslutning af ekstern driftsspænding til styresystemet, 22
- Tilslutning af klimaanlæg, 17
- Tilslutning af strømføler, 26
- Tilslutning af tilbehør, 29
- Tilslutning af varmtvandsbeholder, 18
- Tilslutninger, 22
 - Tilslutningsmuligheder, 25
- Transport, 7
- Tømning af brinesystemet, 54
- Tømning af klimaanlægget, 53

U

- Udeføler, 23
- Udtagning af kølemodul, 7, 55
- USB-serviceudtag, 56

V

- Valg af alternativ, 38
- Valg af menu, 38
- Vardebærersiden, 17
 - Tilslutning af klimaanlæg, 17
- Varmepumpens konstruktion, 9
 - Komponentliste, 9
 - Komponentliste el-skabe, 11
 - Komponentplacering, 9
 - Komponentplacering el-skabe, 11
 - Komponentplacering køledel, 13
- Varmtvandscirkulation, 28
- Vigtig information, 4
 - Genvinding, 4
 - Landespecifik information, 5

METRO THERM A/S
Rundinsvej 55
3200 Helsingør
Telefon +45 48 77 00 00
Fax +45 48 79 73 33
info@metrotherm.dk
www.metrotherm.dk



531669