

Ydeevnedeklaration

Røgspjæld SRB1

Produktets unikke identifikationskode vises på produktetiketten.

Røgspjæld med en brandbeskyttelse på mindst 60 minutter i overensstemmelse med den harmoniserede Europæiske standard EN 15650: 2010.

EKOVENT AB, Mejselgatan 7, 23532 Vellinge, www.ekovent.se

Attest for ydeevnens konstans:

RISE, nr 0402, har udført typetest og indledende inspektion af produktionsstedet og produktionskontrollen i henhold til system 1.

Denne Ydeevnedeklaration er baseret på EF-certifikat 0402-CPR-SC0844-13

Størrelse	Type	Klassifikation
Ø 100 mm til Ø 630 mm	Vandret kanal	E 60 (ho i <-> o) S
	Lodret kanal	E 60 (Ve i <-> o) S
Klassificering i henhold til EN 13501-3		
Nominel Aktiveringstilstand / Følsomhed: - Belastbarhed af måleføler - Tilbagemeldings temperatur for måleføler	Overholder	ISO 10294-4
Tilbagemeldings forsinkelse: - Lukketid	Overholder	EN 1366-2
Driftssikkerhed: - Cykler (Åben/Lukket)	Overholder	EN 1366-2
Holdbarhed af tilbagemeldings forsinkelse - Tilbagemeldings temperatur og belastbarhed for måleføler	Overholder	EN 1366-2
Holdbarhed af driftssikkerhed: - Åbne- og lukkecyklus	10 200 st Overholder	EN 15650:2010

Ydeevnen af produktet SRB1 er i overensstemmelse med den deklarerede ydeevne i henhold til ovenstående liste.

For udstedelsen af ydeevnedeklarationen er udelukkende EKOVENT AB ansvarlig.

For producenten af:



Vellinge 2020-11-05, Michael Brändström R&D Manager